



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

27.09.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Nolikuma pielikumā „Pretendentu kvalifikācijas rādītāju apkopojums” 2.punktā ir prasīts norādīt apgrozījumu ar PVN. Uzskatām, ka korektāk būtu prasīt apgrozījumu ar un bez PVN, jo PVN ir mainījies.

ATBILDE uz 1.jautājumu: Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma pielikumā „Pretendentu kvalifikācijas rādītāju apkopojums” 2.punktā prasītajam, piedāvājumā drīkst norādīt apgrozījumu ar PVN un bez PVN.

2. jautājums: Vai Piedāvājumā jāiekļauj objekta apkures un žāvēšanas izmaksas?

ATBILDE uz 2.jautājumu: Jebkuram darbam vai darba ciklam jāparedz atbilstoša darbu veikšanas tehnoloģija atbilstoša materiālu iestrādes specifikai un konkrētiem laika apstākļiem un **visām izmaksām** jābūt iekļautām konkrēta darba pozīcijā, tai skaitā arī fasādes u.c. apjomu žāvēšanas izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumā konkrētā darba pozīcijā.

3. jautājums: Vai piedāvājumā jāiekļauj inženiertīku apsekošanas un izpilduzmērijumu shēmu izgatavošanas izmaksas?

ATBILDE uz 3.jautājumu: Jebkuram darbam vai darba ciklam jāparedz atbilstoša darbu veikšanas tehnoloģija atbilstoša materiālu iestrādes specifikai un konkrētiem laika apstākļiem un **visām izmaksām** jābūt iekļautām konkrēta darba pozīcijā, tai skaitā arī inženiertīku apsekošanas un izpilduzmērijumu shēmu izgatavošanas izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumā konkrētā darba pozīcijā.

4. jautājums: Tehniskā projektā nav atrodamas sadaļu shēmas!

ATBILDE uz 4.jautājumu: Sadaļu vienlinijas shēmas atrodamas TP 8.sējumā lapās EL – 11, EL-12, EL-13.

5. jautājums: Tehniskajā projektā (AR – 21) ir uzrādītas durvis D-30, D-31, D-32, bet darbu daudzumos tās nav uzrādītas. Lūdzu sniedziet skaidrojumu!

ATBILDE uz 5.jautājumu: Durvis D-30, D-31 un D-32 ir stikloto konstrukciju sastāvdaļa, tās ir iekļautas būvdarbu apjomos Nr.37 „Fasādes darbi” poz.37-28 „Uzstāda stiklotu ārējo vitrīnu”.

6. jautājums: Darbu apjomos ir pozīcija 55-51 „Aktīvais zibens uztvērējs 249/ALU RD8-10”, bet pēc definētā tipa, sanāk, ka tas ir pasīvais. Lūdzu sniedziet skaidrojumu, gadījumā, ja tomēr jāuzstāda pasīvais, tad iesniedziet izvērstu shēmu.

ATBILDE uz 6.jautājumu: Jāuzstāda aktīvais zibens uztvērējs PDC-5.3 (skatīt tehniskā projekta II kārtas rasējumā EL-10).

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571