



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

11.09.2012. *Nr. MNP/2.2.S.2./12/2493* Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 06.09.2012. saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

I. jautājums: Nolikuma sadaļā „Darba uzdevums, tehniskās specifikācijas un kvalitātes prasības” ir minēts, ka Projekta ieviešanas tehnoloģiskā shēma paredz projekta īstenošanu pa kārtām. Lai nodrošinātu pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkas funkciju nepārtrauktību, projekta II kārtas uzsākšanu paredzēt tikai pēc I kārtas nodošanas ekspluatācijā. II kārtā paredzamo darbu uzsākšana ātrāk ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tas ir tehnoloģiski nepieciešams, lai varētu veikt visus I kārtā paredzētos būvdarbus.

Iepazīstoties ar tehnisko projektu, tehnisko specifikāciju un darbu izpildei paredzēto laika periodu, secinām, ka gan I kārtas darbi, gan II kārtas darbi ir jāveic vienlaicīgi. Vai tas ir pieļaujams?

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Ir pieļaujams, pirms tam jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas plāns (DVP), kuru jāaskaņo ar pasūtītāju un arī ar PII „Saulīte” vadītāju. DVP jāiekļauj kalendārais grafiks pa darbu veidiem (demontāžas darbi, iekšējie apdares darbi, iekšējais ūdensvads, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektrotehniskie darbi, siltummezgls), paskaidrojuma rakstā jābūt atspoguļotam, kādā secībā būvnieks, veicot darbus, pārvietosieties pa telpām, kā tiks nodrošināta inženiertīklu nepārtraukta darbība PII ēkā, kā tiks organizēti darbi, lai nepārsniegtu pieļaujamo trokšņu līmeni PII darbības laikā, kā tiks nodrošināta iestādē esošo cilvēku darba drošība, evakuācijas iespējas un ugunsdrošība.

2. jautājums: Sakarā ar to, ka ir radušās nelielas neskaidrības ar finanšu plūsmas grafika sagatavošanu, vai ir iespējams sniegt aizpildītu piemēru?

ATBILDE uz 2.jautājumu:

Nav iespējams sniegt aizpildītu piemēru, jo Pretendents finanšu plūsmas grafiku izstrādā pamatojoties uz darbu veikšanas kalendāro grafiku.

Ja nepieciešami papildus skaidrojumi, lūdzu, sniedziet konkrētu jautājumu!

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts