



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

27.02.2012. Nr. MNP/2.L.2/12/487

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projekta "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā" īstenošanai**”, identifikācijas numurs **MNP2012/1_ERAF**.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 24.02.2012. saņēma jautājumu no ieinteresētā piegādātāja un atbilstoši projektētāja skaidrojumiem, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu, sniedz atbild:

Jautājums Nr.1: „Lūdzu atsūtiet grīdas mezglus, lai var izprast tāmes pozīcijas pie grīdām, jo šobrīd ir redzami nepieciešamie materiāli, bet nav redzama grīdas likšanas tehnoloģija.”.

Atbilde uz 1.jautājumu: Grīdu izbūves mezgli var tikt izdoti tikai pēc demontāžas darbu veikšanas, kad ir atsegta esošā konstrukcija, un konstatēta esošā situācija pilnībā. Pretendentam nepieciešams izcenot grīdu izbūvi atbilstoši apdares darbu tabulā dotajiem apjomiem pa pozīcijām "grīda uz grunts" un "grīda uz koka pārseguma", ievērtējot pamatojumu, nepieciešamās izolācijas, melno grīdu un segumus.

Jautājums Nr.2: „Lūdzu precizēt, vai tāmes pozīcijā Tāme Nr.7 Lifta sienu apdare nav ieviesusies kļūda, jo sienas nepieciešams krāsot. Vai pēc krāsošanas tās vēl jāflīzē? ”.

Atbilde uz 2.jautājumu

Lifta sienu apdari paredzēt atbilstoši apdares darbu tabulā dotajam risinājumam. Atšķirību gadījumā starp būvdarbu apjomos, tāmēs un rasējumos dotajiem risinājumiem, par pamatu piedāvājumam ņemt rasējumos dotos risinājumus.

Darbu daudzumu sarakstā lokālās tāmes Nr.7 „Lifta ierīkošana” pozīcijā Nr. 64 „Sienu flīzēšana” darbu daudzumu sarakstā ir kļūda. Pēc sienu krāsošanas, nav nepieciešams sienas flīzēt. Tāpēc precizējam nolikuma pielikuma Nr.4 „Tehniskais projekts un Darbu daudzumu saraksti” lokālo tāmi Nr.7 „Lifta ierīkošana”, izslēdzot pozīciju Nr. 64 „Sienu flīzēšana”, mērvienība „m²”, daudzums „48,00”.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts