



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

27.02.2012. Nr. MNP/2 2 82./16/489

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projekta "Socialās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā" īstenošanai**”, identifikācijas numurs MNP2012/1_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 27.02.2012. saņēma jautājumu no ieinteresētā piegādātāja un atbilstoši projektētāja skaidrojumiem, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu, sniedz atbild:

Jautājums Nr.1: „Lūdzu precizējiet prasības logiem un durvīm!”

Projekta lapā AR-12 (logu un durvju specifikācija) pie paskaidrojumiem - 9. punktā minēts: Ug 1.4 W/m²k (stikla paketei), bet darbu sarakstā norādīts 1.1 W/m²k. Nav saprotams, vai šis 1.1 W/m²k domāts stikla paketei vai logam kopumā? Pēc kura lieluma vadīties?”.

Atbilde uz 1.jautājumu: Precizējot tehniskā projekta AR-12 (logu un durvju specifikācija) 9.punktu pie paskaidrojumiem projektētājs norāda, ka AR - 12 (logu un durvju specifikācija) uzrādītais rādītājs kW = vai < par 1.4 ir norādīts logam kopumā. Apjomos norādītais 1.1 W/m²k attiecas uz stikla paketi. Būtiski ir sasniegt celtniecības procesā 1.4 W/m²k radītāju, kas attiecas uz logu kopumā.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts

S.Arcimoviča 64860571