



LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA




| | |
|--|---------------------|
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 74010050150 |
| Uzmērīta robežlīnija | |
| Ierādīta robežlīnija (M 1:10 000 noteiktība) | |
| Plānota, projektēta robežlīnija | |
| Sarkanā līnija | <u>sarkanā līn.</u> |
| Saskaņojumu robeža | |

- PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
 2. Baltijas augstumu sistēma.
 3. Uzmērīšana veikta 2011.gada decembrī.
 4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalojošajās organizācijās.
 5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
 6. Uzmērīšanā izmantotie GPS punkti uzmērīti LATPOS bāzes staciju tīklā LKS-92TM koordinātu sistēmā Instruments SOKKIA -GSR2700 ISX

Pieņemtie apzīmējumi

| | |
|---|--------------------|
| Projektējamā 0,4kV apg. kabelu līnija | |
| Projektējamā aizsargcaurule | |
| Projektējamais gaismeklis | |
| Esošais gaismeklis | |
| Esošā 0.4 kV sadalne | |
| Jaunizbūvējamā apgaismojuma sadalne | |
| Savienojuma uzmava | |
| Esošā 0.4 kV kabelu līnija | |
| Esošā apgaismojuma kabelu līnija | |
| Esošā 0.4 kV GVL | |
| Attālums starp apgaismojuma balstiem | L=34m |
| Kabeļa garums starp apgaismojuma balstiem | AXMK 4x35 L=74m |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|--|--|---------------------------------|-------|------|
|  | | | | Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība | | Tehniskās shēmas Nr. 11/03/2013 | | |
| | | | | Objekts: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Melioratoru ielā, Meža ielā, Rožu ielā un Liepu ielā Kusā, Madonas novadā | | Stadija | Lapa | Lapa |
| | Uzvārds | Paraksts | Datums | | | TS | ELT-3 | 4 |
| | | | | | | | | |
| PDV | N.Dzenis | | 04.2013. | | | | | |
| Projektētājs | K.Dzenis | | 04.2013. | | | | | |
| | Izstrādāja | K.Dzenis | 04.2013. | Izbūves plāns | | Mērogs 1:500 | | |
| | | | | | | | | |