


LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

ELT-3 ELT-2



PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmēršana veikta 2011.gada decembrī.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
6. Uzmēršana izmantotie GPS punkti uzņemti LATPOS bāzes staciju tīklā LKS-92TM koordinātu sistēmā Instruments SOKKIA -GSR2700 ISX

Zemes vienības kadastra apzīmējums	74010050150
Uzmērīta robežlīnija	
Ierādīta robežlīnija (M 1:10 000 noteiktība)	
Plānota, projektēta robežlīnija	
Sarkanā līnija	sarkanā līn.
Saskaņojumu robeža	

Pieņemtie apzīmējumi	
Projektējamā 0,4kV apg. kabelu līnija	
Projektējamā aizsargcaurule	
Projektējamais gaismeklis	
Esošais gaismeklis	
Esošā 0,4 kV sadalne	
Jaunizbūvējamā apgaismojuma sadalne	
Savienojuma uzmava	
Esošā 0,4 kV kabelu līnija	
Esošā apgaismojuma kabelu līnija	
Esošā 0,4 kV GVL	
Attālums starp apgaismojuma balstiem	L=34m
Kabala garums starp apgaismojuma balstiem	AXMK 4x35 L=74m

Pasūtītājs: Madoņas novada pašvaldība			Tehniskās shēmas Nr. 11/03/2013		
Objekts: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Melioratoru ielā, Meža ielā, Rožu ielā un Liepu ielā Kusā, Madoņas novadā			Stadija	Lapa	Lapas
			TS	ELT-2	4
Izbūves plāns			Mērogs 1:500		
Uzvārds	Paraksts	Datums			
PDV	N.Dzenis	04.2013.			
Projektētājs	K.Dzenis	04.2013.			
Izstrādāja	K.Dzenis	04.2013.			