Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Jumta ventilators CTH174-400 L=1650m3/st, H=280Pa; ar elektrodzinēju n=1350min^{-1} 3~400V, 0,92kW, komplektā:	kompl.	1	"Systemair"
	-autotransformatora ātruma regulators RMT 2,5	gb	1	
	-pretvārsts JCA-630-N	gb	1	
	-jumta klusinātajs JAA-630	gb	1	
2	Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots	m	0,6	
3	Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots	m	1,7	
4	Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots	m	2,2	
5	Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots	m	2,3	
6	Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots	m	5,8	
7	Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots	m	2,2	
8	Stiprinājums D125	gb	2	
9	Stiprinājums D160	gb	3	
10	Stiprinājums D200	gb	3	
11	Stiprinājums D250	gb	3	
12	Stiprinājums D315	gb	5	
13	Stiprinājums D400	gb	3	
14	Droseļvārsts PRA-125	gb	1	
15	Droseļvārsts PRA-160	gb	1	
16	Droseļvārsts PRA-200	gb	2	
17	Droseļvārsts PRA-250	gb	1	
18	Līkums Ø160 90^0, tērauda cinkots	gb	1	
19	Līkums Ø200 90^0, tērauda cinkots	gb	1	
20	Līkums Ø315 90^0, tērauda cinkots	gb	3	
21	Pāreja 250/160, tērauda, cinkota	gb	1	
22	Pāreja 315/200, tērauda, cinkota	gb	1	
23	Pāreja 400/315, tērauda, cinkota	gb	2	
24	Trejgabals 250/200, tērauda, cinkots	gb	1	
25	Trejgabals 315/125, tērauda, cinkots	gb	1	
26	Trejgabals 315/250, tērauda, cinkots	gb	1	
27	Trejgabals 400/400, tērauda, cinkots	gb	1	
28	Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm	m2	2	
29	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
	Virtuves tvaiku nosūces kapes			
1	Gaisa nosūces kapes virs plītīm 2600x1000mm, materiāls - cinkotais skārds, komplektā:	kompl.	1	SIA "Akvilon"
	- 5 ugunsturīgo tauku filtri ar labirintiem 400x400mm. Materiāls-nerūsējošais tērauds.	gb.	5	
2	Gaisa nosūces kapes virs cepamās pannas 2600x1200mm, materiāls - cinkotais skārds, komplektā:	kompl.	1	SIA "Akvilon"
	- 5 ugunsturīgo tauku filtri ar labirintiem 400x400mm. Materiāls-nerūsējošais tērauds.	gb.	5	
3	Gaisa nosūces kapes virs marmita 1800x1000mm, materiāls - cinkotais skārds, komplektā:	kompl.	1	SIA "Akvilon"
	- 3 ugunsturīgo tauku filtri ar labirintiem 400x400mm. Materiāls-nerūsējošais tērauds.	gb	3	
4	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	3	

Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
	Sistēmas PN1 ūdens sildītāja siltumtumapgāde			
1	Tērauda metinātās caurules Ø26,9x2,3	m	22	
2	Cauruļvadu siltumizolācija "Armacel" DN20x13mm	m	22	
3	Ūdens sajaukšanas mezgls komplektā, piegāde kopā ar ventiekārtu (sk.ventilāciju):	kompl. 1		
	- trīsvirzienu vārsts, DN15, Kvs=2,5 ar izpildmehanizmu 3-punktu ,~24V	gb	1	
	- cirkulācijas sūknis, G=0.13 m^3/h, H=14.2kPa, Alpha 25-40 130, 230V	gb	1	"Grundfoss"
	- balansēšanas vārsts STAD 10/09	gb	1	"IMI International"
	- balansēšanas vārsts STAD 15/14	gb	1	"IMI International"
	- filtrs DN20	gb	1	
	- pretvārsts DN20	gb	1	
	- automātiskais atgaisotājs	gb	2	
	- manometrs	gb	1	
	- lodveida ventilis, DN20	gb	2	
4	Ventilācijas sistēmas regulators ar EC-26 ūdens kaloriferu, komplektā:	kompl.	1	"Ecomatic Latvija" SIA
	- EC-26 regulators	gb	1	"Ecomatic Latvija" SIA
	-temperaturas devējs ūdeni kalorifera	gb	1	"Ecomatic Latvija" SIA
	-temperaturas devējs aizsardzībai pret kalorofera sasalšanu TEVJ-20	gb	1	"Ecomatic Latvija" SIA
5	Montāžas palīgmateriāli un veidgabali	kompl.	1	
	Dažādi darbi			
1	Pārplūdes reste durvīm TVC 200x100	kompl.	4	"Halton" Somija
2	Pārplūdes reste durvīm TVC 300x150	kompl.	2	"Halton" Somija
3	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

PROJEKTI	SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Talr: 4860952, Fax: 4860951			Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde Adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas novads, LV-4834		Rasējuma marka un Nr. AVK- IS.6
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Atbild.projekt.	I. Ketlere		12.2010	Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagasts, Madonas novads	TP	1:100
Izstrādāja	L. Mihņeviča		12.2010			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapu skaits
Pasūtījuma Nr. 12/10-10				Ventilācija. Iekārtu un materiālu specifikācija	6/2	7
Arhīva Nr. Cp/2011/01/10						