

### UAS IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

N.p.k	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1.	AUS panelis BENTEL J 408 - 8	gab.	1
2.	Kombinētais detektors EA-318 - 2H	gab.	12
3.	Dūmu detektors EA – 318 - 2	gab.	8
4.	Siltuma detektors NB-323 - 2	gab.	8
5.	Rokas signāļdevējs FR - 2RD	gab.	4
6.	Skaņas - gaismas signāls (iekšējais /ārējais)	gab.	4
7.	iekšējais – LD - FS 100 ārējais – LD - 281		1
8.	Nozarkārbas (ugunsdrošās)	gab.	1
9.	Akumulators 7Ah 12v	gab.	2
10.	Diode 1N4002	gab.	1
11.	Zonas noslēdzošais elements R3K9	gab.	8
12.	Signalizācijas kabelis CQR UK 4x0,22	m.	260
13.	Signalizācijas kabelis ar ugunsizturības robežu 30 min. Eurosafe 4x0,5	m.	80
14.	Ievada elektro automāts ABB 1B10	gab.	1
15.	Barošanas el. kabelis Eurosafe 3x1,5	m.	20
16.	PVH caurule FFKu-EL-F-HO-16	m.	40
17.	Montāžas komplekts	gab.	1

<b>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība</b> Reģ. Nr. 90000054572 <b>Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads</b>				<b>Projekta nosaukums:</b> Kultūras nama ēkas rekonstrukcija Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 8			<b>Mērogs: B/M</b> <b>UAS</b>		
				<b>Adrese:</b> Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads			<b>STADIJA</b>	<b>LAPA</b>	<b>LAPAS</b>
<b>Projektēja</b> E.Stangainis							<b>TP</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Izstrādāja</b> E.Stangainis									
				<b>Rasījums:</b>					
				Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta. Materiālu specifikācija			<b>ERLANDS STANGAINIS</b> Sertifikata. Nr.459#10.02		