


1. stāva plāns



Piezīme : detektorus izvietot
0,5m attālumā no dekoratīvajām
sānu griesstu kārbām.

1. stāva telpu eksplikācija

1'. Vējtveris	-	3.00
1. Vestibīls ar garderobi	-	93.90
2. Saimniecības telpa	-	2.60
3. Personāla telpa	-	16.80
4. Gaitenis	-	26.80
5. Aktu zāle	-	144.50
6. Palīgtelpa	-	26.70
7. Priekštelpa	-	6.00
8. Ģērbtuve	-	39.90
9. Ģērbtuve	-	39.30
10. Pasākumu telpa	-	45.50
11. Siltummezgls	-	5.00
12. Saimniecības telpa	-	2.60
13. Invalidu WC	-	3.65
14. Sieviešu WC	-	2.65
15. Vīriešu WC	-	3.70
KOPĀ:		461.60 m²

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

	Vadības panelis		Ventilācijas atslēgšanas relejs
	Kombinētais detektors		Skāņas - gaismas signāls
	Siltuma detektors		Nozarkārba
	Dumu detektors		
	Rokas signāldēvējs		

- S1** Proj ektējamā El. sadalne
- Detektors virs iek. griestiem
- Izn esamā gaismas diode
- Kabelis ar ugunsizt. robežu 30 min.
- Signalizācijas kabelis
- Zonas noslēdzošais elements

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 9000054572 Adrese: Sateļa ielūkums 1, Madona, Madonas novads			Projekta nosaukums: Kultūras nama ēkas rekonstrukcija Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 8			Mērogs: 1:100			
						UAS			
Projektdaļa			Adrese: Vesetas ielā 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads			STADIJA		LAPA	LAPAS
Izstrādāja			09.2012			TP		3	8
			09.2012						
						Pasūtītājs: Kultūras nama telpu plāns ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas tīkliem			
						ERLANDS STANGAINIS Sertifikāta. Nr. 459#10.02			