


APKURE. STĀVA PLĀNS



1. stāva telpu eksplikācija

1'. Vējtveris	-	3.00
1. Vestibils ar garderobi	-	93.90
2. Saimniecības telpa	-	2.60
3. Personāla telpa	-	16.80
4. Gaitenis	-	26.80
5. Aktu zāle	-	144.50
6. Palīgtelpa	-	26.70
7. Priekštelpa	-	6.00
8. Ģērbtuve	-	39.90
9. Ģērbtuve	-	39.30
10. Pasākumu telpa	-	45.50
11. Siltummezgls	-	5.00
12. Saimniecības telpa	-	2.60
13. Invalidu WC	-	3.65
14. Sieviešu WC	-	2.65
15. Vīriešu WC	-	3.70
<b>KOPĀ:</b>		<b>461.60 m²</b>

Apzīmējumi

	<b>T1</b>	Turpgaita
	<b>T2</b>	Atpakaļgaita
		Krituma virziens
	<b>D18</b>	Cauruļvada nosacītais diametrs
	<b>LDn25</b>	Lodveida ventīlis, Dn25
	<b>C22 500/1400 2384 W</b>	Apkures konvektors

Piezīmes.

- Konvektoru apkures sistēma no vara vai analoga caurulēm, ar kritumu tukšošanai  $i=0.005$ .
- Sistēmas atgaisošana caur automātiskajiem atgaisotājiem un konvektoriem.
- Par nosacīto 0.00 pieņemta ēkas telpas grīda.

<b>" E.Lāča Laura Madonā " SIA</b> Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība LV90000054572 Adrese: Saieta laukums1, Madona, Madonas novads LV-4801		A3 M 1:100	
					Projekta nosaukums:	Kultūras nama ēkas rekonstrukcija	STAD.	LAPA
Pr.sad. vad.	V. Kļaviņš	Paraksts	Datums		Adrese:	Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860	TP	AVK-2
Izstrādāja	V. Kļaviņš				Stāva plāns Apkure		91/09-2012	
							LAPAS 2 - 7	