


# LIETUS KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILS

Mv 1:100  
Mh 1:500



Caurulvada teknes atzīme,m	15.5	15.5	15.11	15.01	15.59	15.15	15.02	14.13
Projektētās zemes virsmas atzīme,m	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6
Esošās zemes virsmas atzīme,m	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6
Caurulvadu materiāls, diametrs,mm	Kanalizācijas caurules PP Ø 250 T8	Kanalizācijas caurules PP Ø 315 T8						
Pamatne	Biežā smilts 15 cm							
Slipums	0.02	0.02	0.033	0.042	0.086	0.053	0.024	
Garums,m	10.3	7.0	33.6	33.6	40.0	37.1		43.7
Attālums,m	10.4	7.0	33.6	33.6	40.0	37.1		
Aku apzīmējuma Nr., diametrs	Ø400 K2-G17	Ø400 K2-G16	Ø400 K2-G10	Ø400 K2-10a	Ø400 K2-11	Ø400 K2-12	Ø400 K2-13	Ø400 K2-14

- Piezīmes:
- PLĀNU AR PROJEKTĒTO LIETUS KANALIZĀCIJAS TRASI SKATĪT RASEJUMĀ LKT-2 līdz LKT-5
  - ESOŠO ELEKTRO UN SAKARU KABELU JEBŪVES DZIĻUMS PIEJEMTS 0,7 M
  - DOTAS ABSOLŪTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
  - KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMUS SKATĪT LKT-1 LAPĀ
  - 3.20° ATZĪMI PRECIZĒT BŪVNEIEČBAS LAIKĀ

"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 3489238 fax 3489234		Pasūtītājs: reģ. Nr. 9000005472 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801	Madonas pilsētas dome			
Projekta Nr.: C07/09		Paraksts	Datums	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā		
Būvprojekta vadītāja I.Mežole-Unte			09.09	LIETUS KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILS		Stadijums Lapa Marka
Būvprojekta LKT dal. vad. I.Grīnfelde			09.09	TP 9 LKT		
Projektēja	I.Grīnfelde		09.09	Mērogs 1:500		