


Situācijas plāns

Projekta saturs.		
1)	Vispārīgā daļa	ELT-1
2)	Apgaismojuma plāns M 1:500	ELT-2
3)	Principālā vienliniju shēma	ELT-3



Paskaidrojuma raksts.

1. Projekts "Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā" ielas apgaismojums izstrādāts pamatojoties uz Madonas pilsētas domes izdoto projektēšanas uzdevumu.
 2. Projektā paredzēts:
 - 2.1. Demontēt gaismekļus, kas atrodas ietves zonā un uzstādīt plānā norādītajās vietās jaunus apgaismojuma balstus.
 - 2.1. Ietves apgaismojumu uzstāda 0.6m no ietves malas, izmantojot 6.5m augstus cinkotus mastus un 1m konsoli. Uz mastiem uzstādīt gaismekļus GS 102 SON-T 100W. Ietves apgaismojuma gaismekļi jāieregulē tā, lai daļa gaismas kristu uz ielas. Gaismekļu barošana ir paredzēta no esošā ielas apgaismošanas kabeļa līnijas ar kabeli AXMK-1-4x35mm². Kabeli guldi 0.7m dzīlumā, zem brauktuvēm aizsargcaurulēs DVK-110 1m dzīlumā .

Visas iekārtu metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma sazemēt

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošām elektroiekārtu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem.

Apzīmējumi:



**gaismeklis SGS 102 SON-T 100W
masts 7.5m**



□ aizsargcaurule



- kabelis AXMK-1-4x35mm²

Šī būvprojekta risinājums atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko
noteikumu prasībām.

Büvpunktia vadmäjs Ilze Mežole-Unte
(värds un uzvärds)
Nr. 20-5830
(sertifikata Nr.)

Šī būvprojekta elektro daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs _____ **Edgars Čērps**
(vārds un uzvārds)
Nr. **71-02-148**
(sertifikata Nr.)

	"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 3489238 fax 3489234	<i>Pasūtītājs:</i>	Madonas pilsētas dome reģ. Nr. 9000005472 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801
		<i>Projekta Nr.:</i>	C07/09
	<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte	08.09	
Būvprojekta d. vadītāja	E.Cērps	08.09	
Projektēja	E.cērps	08.09	