

1. STĀVA TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA, APRĒKINU PARAMETRI					
Nr.	Nosaukums	Platība, m ²	Telpas aprēķinu temperatūra, °C	Aprēķinātie siltuma zudumi, W	Uzstādīto sildkermeniņu kopējā maksimālā jauka, W
001	Veļvertis	9,28	0	399	-
002	Ģaiteņis	42,56	+16	1759	2192
003	Saimniecības telpa	13,56	+16	18	-
004	Aptieka	24,00	+20	2784	2988
005	Aptiekas noliktava	28,21	+18	975	1028
006	Kabineis	7,80	+20	604	675
007	WC	2,87	+16	523	547
008	Zāle	24,90	+18	2502	2740
009	Priekšzāms	8,32	+18	524	631
010	WC	3,05	+16	412	469
0101	Virtuve	6,09	+18	15	-
0102	Vannas istaba	5,31	+25	447	523
0103	Ģīvojamā istaba	15,29	+20	839	928
0104	Ģīvojamā istaba	13,35	+20	676	759
0201	Priekšzāms	7,15	+18	722	811
0202	Virtuve	8,75	+18	849	901
0203	Vannas istaba	4,69	+25	1012	1114
0204	Ģīvojamā istaba	9,96	+20	860	928
0205	Ģaiteņis	4,35	+16	-	-
0206	Ģīvojamā istaba	22,50	+20	752	843
0301	Priekšzāms	5,70	+18	61	-
0302	Vannas istaba	6,25	+25	435	523
0303	Ģīvojamā istaba	27,14	+20	1167	1350
0304	Ģīvojamā istaba	13,50	+20	509	590
0401	Ģīvojamā istaba	23,50	+20	1428	1518
0402	Vannas istaba	6,30	+25	426	523

