



APZĪMĒJUMI

- d300 — -sadzīves kanalizācija
- d100 — -ūdensvads
- d500 — -lietus ūdens kanalizācija
- zsp — -zemspiediena gāzes vads
- vsp — -vidēja spiediena gāzes vads
- 2d70 — -siltumtrase
- — — -telekomunikāciju kabelis
- — — -tel. kanalizācija
- — — -zemsprieguma elektrības kabelis
- — — -augstsprieguma elektrības kabelis
- 1v — -apgaismes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis

- K1 — -projektējamā sadzīves kanalizācija (atklāto tranšejas metodi)
- K1-1 — -projektējamā sadzīves kanāl. aka un tās numurs
- KE-1 — -esošā sadzīves kanāl. aka un tās numurs
- Ū1 — -projektējama ūdensvads (atklāto tranšejas metodi)
- Ū1 — -projektējama ūdensvads (beztranšejas metodi)
- Ū1-1 — -projektējamā ūdensvada aka un tās numurs
- Ū1sk-1 — -projektējamā ūdensvada mērītāja aka un tās numurs
- ↓ ŪM-1 — -projektējama ūdensvada mezgls
- t.0.40* — -atzīme precizējama dabā
- ✕ — -rekonstruējamie / likvidējamie objekti
- ⊕ urb.1 — -ģeoloģiskais urbums un tā virsmas absolūtā atzīme,m

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.
2. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām.
4. Tehniskie risinājumi ir izstrādāti atbilstoši darba uzdevumam un attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem.
5. Doto lapu skatīt kopā ar garenprofiliem.
6. ŪKT mezglu detalizējumu rasējumus un būves skatīt tipveida rasējumu lapās ŪKT-4.
7. Visus perspektīvos pieslēgumus pie kadastriem un perspektīvos atzarus krustojumos jāprecizē būvdarbu laikā. Atzarus krustojumos, kur izbūvējama kolektors pieslēdzas esošajai trasei, jāprecizē būvdarbu laikā, nodrošinot nepieciešamos minimālos slīpumus un minimālos iebūves dziļumus saskaņā ar SIA "Madonas ūdens" un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Projekts

Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija

Projekta daļa

ŪKT daļa

Stadija
TP

Rasējums

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
ģenerālplāns

Izpildītājs

Polyroad

Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460
E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv

Paraksts	Uzvārds	Datums	Mērogs
Būvpr. vad.	K.Zajančauska	11.2012	1:500
Būvpr. ŪKT d.vad.	I.Seņutins	11.2012	Lapa/Lapas
Projektēja	I.Seņutins	11.2012	2/2
			Lapas caur.
			Nr. 11