



- PIEZĪMES:
1. Izmēri doti metros.
 2. Augstuma atzīmes Baltijas augstumu sistēmā.
 3. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2014".
 6. Betona apmales BA100.22.15. augstums virs brauktuves seguma paredzēts 3 cm.
 7. Ietves šķērskritums paredzēts 2.5% ar kritumu uz brauktuvi.
 8. Brauktuves šķērskritums paredzēts vienslīps virzienā uz kreiso pusi (raugoties piketāžas virzienā), tas jāpielāgo jau izbūvētajām esošajām betona ielas apmalēm.
 9. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāpārlecinās par pazemes komunikāciju faktisko novietojumu.
 10. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

Madonas novada pašvaldība				Objekts:	Ozolu ielas (posmā no Augu ielas līdz Ērgļu ielai) remontdarbi Madonā	Lapa	1
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:			
Izstrādāja	E. Gailums		03.2014.		Izbūves plāns	Lapu skaits	1
Rasējuma Nr.		MĒROGS					
CD-1		1:300					