



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

11.04.2014.
Uz 09.04.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „**Projektam "Madonas pilsētas tranzītu ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi. Rotācijas loka izbūve**”, identifikācijas numurs MNP2014/12_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Rasējumā Šķērsriezumi un mezgli nav norādīta AADT_J, pievestā, pamata kārtu šķembu maisījumiem 0/63 un 0/45 nav dotas prasības saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2012. Lūdzu norādīt AADT_J, pievestā un izslēgt CBR > 70 prasību, kā neatbilstošu Ceļu specifikāciju 2012 23.tabulai Prasības rupjajiem minerālmateriāliem.

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Projekta autors skaidro, ka Paskaidrojuma rakstā uzrādīts: AADT_J, pievestā 1252j. Ar šo tiek izslēgta prasība CBR > 70.

Lūdzam to ņemt vērā piedāvājumu sagatavošanā.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts