



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

14.04.2014.

Uz 04.04.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „**Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārtā**”, identifikācijas numurs MNP2014/16_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Objekta Nolikuma izmaiņās no 03.04.2014. un arī no 17.04.2014. tāmes Nr.2. punktos Nr.: 1.135 un 1.160 ir izrādīts šāds darba veids: Esošā urbuma filtru nomaiņa, skalošana un stāvvadu oderēšana komplekts = 1 ; gan ūdensapgādes urbuma UA-1 un UA-2 rekonstrukcijās.

Lūdzam sniegt šiem punktiem sīkāku darbu aprakstu (filtriem marku, diametru; urbuma skalošanai dziļumu, stāvvadu oderējumam diametru un veidu).

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Artēziskais urbums Nr.1:

Darba kolonnas D219mm dublēt līdz 92,0 metru dziļumam ar D 168mm caurulēm. No 92,0 līdz 140,0 metru dziļumam veikt iebūvējot D 140,0mm caurules, bet dziļāk, no 140,0 metru dziļuma līdz 190,0 metriem izbūvēt D 127,0 mm caurules. Pēc pases datiem Statiskais līmenis urbumā bija 61,1m, Dinamiskais līmenis 68,1 m pie sūkņēšanas debīta 2,8 l/sek.

Artēziskais urbums Nr.3:

Darba kolonnas (D 168,0 mm., dziļumā no +0,5-102,0m) rekonstrukciju veikt iebūvējot dublējošo darba kolonnu - caurules (~ D140.0mm). Tālāk dziļumā no 98,0 līdz 190,0 metriem iespējams uzstādīt filtra kolonnu D 114mm. Pēc pases datiem ūdens statiskais līmenis ir 67,0 metri, dinamiskais līmenis 70,0 un 73,0 metri pie sūkņēšanas debīta 1l/sek., un 2l/sek.

Projekta ietvaros urbuma rekonstrukcijā izmantot plastmasas materiāla caurules. Pirms darbu veikšanas nepieciešams pārbaudīt, kādas caurules iespējams uzstādīt. Uz urbuma vajag uzstādīt urbšanas iekārtu un ar urbšanas instrumentu palīdzību pārbaudīt urbumu. Tāpat nepieciešams veikt urbuma zondēšanu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts