



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

14.04.2014.
Uz 10.04.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkuma procedūrā: „**Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārtā**”, identifikācijas numurs MNP2014/16_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, kura notika 10.04.2014., saņēma jautājumus iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Kāds oderējums ir jāizmanto urbuma rekonstrukcijā?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Urbuma rekonstrukcijā oderējumā ir jāizmanto dublējošā kolonna.

2. Jautājums:

Kāds kanalizācijas aku tips tiek izmantots zaļajā zonā?

ATBILDE uz 2. jautājumu:

Zaļajā zonā projekta ietvaros paredz kaļamā ķeta lūkas ar pieļaujamo solidzi 12,5 t. Aku izbūve saskaņā ar LBN, tas ir akas lūka ir 5-10 cm virs seguma.

3. Jautājums:

Kur un kādi aizbīdņu tipi tiek izmantoti (akas vai apakšzemes).

ATBILDE uz 3. jautājumu:

Visa noslēgarmatūra paredzēta pazemes, atskaitot vietas kur ar jaunprojektējamo ūdensvadu pieslēdzas esošās dzelzsbetona akās vai ēkās.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts