



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fākss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

14.04.2014.

Uz 14.04.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.4 iepirkuma procedūrā: „**Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārtā**”, identifikācijas numurs MNP2014/16_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā lokālajās tāmēs Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 ir cauruļu montāža uz noblietētas un izlīdzinātas esošās grunts.

Vai tiks izmantota smilts cauruļvadu pamatnei un apbērumam.

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Cauruļvadu pamatnei un apbērumam tiks izmantota esošā grunts, smilts netiks izmantota.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts