



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fākss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

16.04.2014.

Uz 14.04.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.5 iepirkuma procedūrā: „**Projektam "Madonas pilsētas tranzītu ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi. Rotācijas loka izbūve**”, identifikācijas numurs MNP2014/12_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Precizējiet lūdzu jautājumu par apgaismes balstu augstumu:

Specifikācijā minēts

Apgaismojuma balsts cinkots ar pamatu H=10m	kompl.	8.00
Balsta konsole 1 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5° ar stiprinājumiem	kompl.	8.00

Jautājums, 10 metri ir balsta augstums, vai arī 10 m ir balsta + konsoles augstums, kurā atradīsies apgaismojuma armatūra virs seguma.

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Pasūtītājs skaidro, ka 10 metri ir kopējais balsta augstums, t.i. apgaismojuma armatūras virs seguma atrašanās augstums.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts