koptura izmaiņas
vēdināšanas agregāta uzstādīšanas vietā bēniņos
M1:100





GRIEZUMS 1-1 M1:100

15390



- Jumta laipas komplekts

Nr.	Nosaukums	gab./ iepak.
1	Jumta laipa 2,92	1
2	Apakšējais balsts KL3	3
3	Augšējais balstsTAK350	3
4	Stiprinājums KTK	2
5	Platformas gredzens KT3	3
6	Skrūve 7 x 50 mm	11
7	Bultskrūve M8 x 20 mm	16
8	Uzgrieznis M8	16
9	Gumijas blīve	11

H *(bēniņi-esošais pārsegums)*
Esošais vates siltumizoācijas slānis h~250mm
Dz./b pārseguma panelis b=220mm
Piekārtie griesti vai ģipškarona loksnes pa karkasu

C *(virtuve)*
Flīzes
Pašizlīdzinošā kārta(Sakret BAM) b=20mm
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=50mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Izolācijas plēve 0.2mm
Skaņas izolācija- plāksne PAROC SSB 2t b=**50**mm
Dz./b. pārseguma panelis b=220mm
Ģipškartona lokšņu pašuvums pa karkasu

C' *(sanmezgli)*
Flīzes
Pašizlīdzinošā kārta(Sakret BAM) b=20mm
Hidroizolācija- uzziežamā
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=50mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Izolācijas plēve 0.2mm
Skaņas izolācija- plāksne PAROC SSB 2t b=**50**mm
Dz./b. pārseguma panelis b=220mm
Piekārie griesti

D *(koridors, istabas,)*
Linolejs-nodilumizturīgais 34 klase
Pašizlīdzinošā kārta (Sakret BAM)b=20mm
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=50mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Izolācijas plēve 0.2mm
Skaņas izolācija-plāksne PAROC SSB 2t b=**50**mm
Dz./b. pārseguma panelis b=220mm
Piekārie griesti vai ģipškartona loksnes pa karkasu

D *(galvenā ieeja)*
Betona bruģakmens segums "Prizma"
Stiegrota betona(B20)pamatne b=80mm
(Bp-1 Ø5 s=100x100)
Šķembas b=150mm
Smilts b=100mm

A *(sanmezgli,kāpņu telpas,virtuves bloks)*
Flīzes
Pašizlīdzinošā kārta(Sakret BAM) b=20mm
Hidroizolācija-uzziežamā
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=80mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Siltumizolācija-putupolistirols Tenapors EPS-150, b=**100**mm
Hidroizolācija- plēve 0.2mm
Šķembu pamatojums b=100mm
Blietēta grunts

A' *(ieejas halle)*
Flīzes
Pašizlīdzinošā kārta(Sakret BAM) b=20mm
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=80mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Siltumizolācija-putupolistirols Tenapors EPS-150, b=**100**mm
Hidroizolācija- plēve 0.2mm
Šķembu pamatojums b=100mm
Blietēta grunts

B *(koridors,istabas,kabineti)*
Linolejs- nodilumizturīgs-34klase
Pāšizlīdzinošā kārta(Sakret BAM) b=20mm
Armēts izlīdzinošais slānis B20 b=80mm
(Bp I Ø3, s=200x200)
Siltumizolācija-putupolistirols Tenapors EPS-150, b=**100**mm
Hidroizolācija-plēve 0.2mm
Šķembu pamatojums b=100mm
Blietēta grunts

PIEZĪMES:
1.Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2.Pansionāta ēkas fasāde siltināta, apmesta un krāsota.
3.Par ± 0.00 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei+108.75m.

B&L projekti P.I.Broks
Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. vad.	P.I.Broks		04.2014.
Arhitekts	I.Zviedre		04.2014.
Izstrādāja	I.Zviedre		04.2014.

Pasūtītājs: **Madonas novada pašvaldība** Reģ.Nr.90000054572
Adrese: **Saieta laukums1, Madona, Madonas novads, LV-4801**

Projekta nosaukums: **Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu**
Adrese: **Meža ielā 24, Mārcienā, Mārcienas pagastā,Madonas novadā**

Rasējums: PANSIONĀTA ĒKA
Griezums 1 - 1
Mērogs: **M1:100** Lapa: **AR-8**

Pasūt. Nr. **9-2014**
Arhīva Nr. **9/2014**
Stadija: **TP**
Daļa: **AR**
Lapas: **10/37**