










FASÅDE L-K
M 1:100

K-1	4850		Fasādes krāsojums	Tikkuņa facade
K-2	4947		Cokola krāsojums	Tikkuņa facade
K-3	RR 29		Jumta un noteku krāsojums	
K-4	RAL 7035		Paloču krāsojums	
K-5	RAL 8011		Metāla margu un baistu krāsojums	
K-6	RR 29		Vieglas konstrukcijas jumts virs iezāis, ar segumu "RUUKKI" - Moneray ar pārkāpumu "Pura"	
K-7			PVC logi tonis balts/balts	
K-8	Pimotex rieksokoks		Dēļu ap "Iuvuma krāsojums	
K-9	Dūmradu ķieģeļi		Pīnrais apdāres ķieģeļis Janka ar izmēru 250x85x65 paredzēts tīkai dūmradu apdarei	Lode

Kvalitātes prasības fasādes siļņināšanas darbiem:

1. Siltinājuma sistēmu izveidi veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, ETAG 004 sistēmas sertifikāta turētāja instrukcijām, rekomendācijām par darbību, tehnoloģiskajām norādēm par materiālu izstrādi un izmantošanu.
2. Arīgo daudzslāņu siltinājuma sistēmu abpusēja Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadiņajam ETAG 004 paredz to kalpošanu ne mazāku par 25 gadiem.
3. Siltinājuma iestāde fasādes fragmentiem pie ieejām un 1. stāva līmenī jāparedz veikt ar pasiprinātas slodzes tehnoloģiju (piemēram SARET).

[illegible]