



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

10.05.2016.
Uz 10.05.2016.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.5 iepirkumā: „**Rožu ielas posma pārbūve Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā**”, identifikācijas numurs MNP2016/17.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Apsekojot objektu dabā uz braucamās daļas nav redzami nekādi komunikāciju tīkli. Līdz ar to tāmes pozīcijas 5.8 Kanalizācijas aku vāku regulēšana, uzstādot "peldošos vākus" un pozīcijas 5.9 Esošo ūdens aizbīdņu saglabāšana un izcelšana virs seguma nav korekti sarēķināmas. Kādos dziļumos atrodas akas, kādas pārsedzes vai betona gredzeni pielietojami utt.?

Lūgums sniegt detalizētāku informāciju par šīm pozīcijām.

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Daudzu daudzumu saraksta pozīcijā Nr.5.8. ir jāievērtē kanalizācijas aku vāku regulēšana, uzstādot "peldošos vākus", jo šobrīd akas ir ar parasto vāku. Darba pozīcijā ievērtēt vajadzīgās pārsedzes un betona gredzenus, kas nepieciešami, lai uzstādītu "peldošo vāku". Akas vidēji atrodas 15-35 cm zem ceļa seguma.

Attiecībā uz Daudzu daudzumu saraksta pozīciju Nr.5.9., konsultējoties ar SIA "Kusas Nami" pārstāvi, skaidrojam, ka ūdens aizbīdņi ir labā stāvoklī un ir iespēja tos izcelt seguma līmenī.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķērsts