



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.05.2016.
Uz 11.05.2016.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā: „**Nojumes būvniecība Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pagasts, Madonas novads**”, identifikācijas numurs MNP2016/18.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Galveno materiālu specifikācijā stiegras dn10 AIII, 1 elementa garums 760mm, skaits ir norādīts 432 gb., sareizinot kopējais garums, ir 328.32m kopējā masa ir kāda visām stiegrām, jo tāmē ir 200kg. Cik tad īsti ir kopā? Tāmes pozīcija 1-3-17?

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Projekta autors skaidro, ka pārskatot jautājumā minēto ir konstatētas kļūdas un tās tiek labotas sekojoši:

1. Rasējumā galveno materiālu specifikācijā Leņķdzelzis 50x50x5 tiek labots no 15gb. uz skaitu 30gb. un, līdz ar to, arī kopējā masa no 0.02t uz 0.04t.
2. Stiegras d=10mm - tabulā pareizs ir kopējais garums 114 m, līdz ar to kopējā masa šim ierakstam nemainās.
3. Kas attiecas uz viena elementa garumu un kopējo skaitu - tad šie ieraksti tiek dzēsti un nav ņemami vērā.
4. Darbu daudzumu saraksta pozīcijā Nr.1-3-17 “*Pamatu stiegrošana ar armatūru (armatūra AIII; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli)*” esošais daudzums 200 kg tiek labots uz 206 kg. Tas radās saskaitot skaitli, kas bija nedaudz zem 200 kg, ar citā pozīcijā radušos iztrūkumu 20 kg.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija lūdz piedāvājumu sagatavošanā ņemt vērā minētos labojumus.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts