



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.05.2016.
Uz 12.05.2016.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā: „**Nojumes būvniecība Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pagasts, Madonas novads**”, identifikācijas numurs MNP2016/18.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Tehniskajā projektā ir norādīts jumta segums, kam ir jāizskatās vizuāli, kā bērnodārza jumta segums, tas ir CLASIC, bet būvdarbu apjomos ir norādīts Ruukki Monterrey. Lūdzu precizēt jumta segumu!

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Projekta autors skaidro, ka tehniskajā projektā ir norādīts pareizi – jumta segums vizuāli kā bērnodārza jumta segums. Tādēļ tiek precizēts Darbu daudzumu saraksta pozīcijas Nr.1-6-24 darba nosaukums, izsakot to šādi: *“Profilētu skārda lokšņu ar Purex pārklājumu, vizuāli kā Ruukki Classic vai ekvivalentu, biezums 0,5mm, jumta seguma ierīkošana, skrūves (garantija jumta segumam 40 gadi)”*.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija lūdz piedāvājumu sagatavošanā ņemt vērā minēto labojumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts