



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

17.02.2017.
Uz 16.02.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā: „**Ēkas fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājumu karšu izstrāde projektā "Energoeфективitātes paaugstināšana Madonas novada Liezēres pamatskolas bērnudārza ēkā"**”, identifikācijas numurs MNP2017/4_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums

Nolikumā ir minēts, ka jāiesniedz “Apliecinājuma karte iekšējo inženiertīklu vienkāršotai atjaunošanai ar grafisko materiālu”. Lūdzu precizēt, kuru iekšējo inženiertīklu projektēšanu ir jāiekļauj mūsu Finanšu piedāvājumā.

ATBILDE uz 1.jautājumu

Projektēšanas uzdevuma pielikumā “Tehniskās izpētes atzinums” konstatējošās daļas 5.sadaļā un Ēkas energosertifikāta 2.pielikumā ir norādīts – jāmaina aukstā un karstā ūdens cauruļvadi, ieskaitot arī krānus un maisītājus; jāmaina apkures tērauda caurules un arī sildķermeņi uz mūsdienīga tipa konvektoriem ar termoregulatoriem, kā arī jāizolē apkures cauruļvadi bēniņos; jāmaina elektrosadales skapis, elektroinstalācija un jāparedz gaismekļu nomaiņa uz LED tipa gaismekļiem; jāierīko mehāniskā ventilācija visā ēkas apjomā ar vismaz 75% siltuma atgūšanas efektivitāti. Ugunsdzēsības ūdensvada ierīkošana nav jāveic; vājstrāvas tīklu un iekārtu atjaunošana vai nomaiņa nav jāveic; apsardzes signalizācijas atjaunošana nav jāveic.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts