



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

11.04.2017.
Uz 11.04.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkumā „**Būvdarbu veikšana objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana"**”, identifikācijas numurs MNP2017/7.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz projektētāja atbildes:

1.jautājums

Iekšējām palodzēm, - kāds platums?

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Iekšējo palodžu platums ~200 mm, izmērs precizējams objektā pēc esošo logu demontāžas.

2.jautājums

Lokālā tāmē Nr.2 pozīcija 2.14. un 2.15., - kāds platums?

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Lokālajā tāmē Nr.2 nav pozīcijas ar Nr. 2.14. un 2.15.

3.jautājums

Pie jumta seguma nav nekur uzrādītas kores, slīpās kores, sateknes un vējamalas garumi. Lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Jumta pozīcija ietvert visus nepieciešamos veidgabalus un palīgmateriālus, ieskaitot arī jumta lūku. Skatīt iepirkuma saraksti Nr.1 no 10.04.2017. un Nr. 2 no 11.04.2017.

4. jautājums

Lokālā tāmē Nr.2 pozīcija 4.7. un 4.8. apjomi ir 240,70 m² un pozīcija 4.9. un 4.10. apjomi ir 220,5 m². (sanāk, ka 20 m² paliek nenosegti ar jumta segumu.) Vai tur nav kļūda, lūdzu precizēt apjomus.

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijām Nr. 4.9 un 4.10 daudzums tiek precizēts uz 240.70 m², tāpat kā ir norādīts pozīcijās Nr, 4.7. un 4.8.

5.jautājums

Lokālā tāmē Nr.2 pozīcija 4.20, - kādas durvis (koka, metāla) un kādi izmēri durvīm?

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Pažobeles durvis – koka ~ 600 x 1500 mm, precizējamās objektā.

6.jautājums

Tehniskajā projektā pie jumta ir lūka, bet būvdarbu apjomos nav. Vai jumta lūku uzstāda un piegādā pasūtītājs?

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Jumta lūku piegādā un uzstāda būvnieks, to iekļaut darbu daudzumu saraksta pozīcijā par jumta seguma montāžu. Skatīt iepirkuma saraksti Nr.1 no 10.04.2017.

7.jautājums

Fasādes dēļu apšuvums, lūdzu norādiet apdares dēlīšu platumu un biezumu.

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Pusspundes ārējie apdares dēļi: vertikālie 22x120mm, horizontālie 22x150mm.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571