

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Dotais elektroapgādes projekts autoceļš "Kalnagals-Ozoliņi" ,
Ošupes pagasts, Madonas novads ir izstrādāts ar spēkā esošajiem normatīviem.
Projektā tiek risināta ārējo tīklu pārbūve, kur pēc ceļa rekonstrukcijas gaisvadu līniju vertikālie augstumu neatbilst Ministru kabineta nr. 574. normatīviem.

1. Montāžas un ekspluatācijas darbus veikt sertificētiem speciālistiem un saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem.

2. Demontēt esošās gaisvadu līnijas posmus, kur ir atzīmēti un uzstādīt jaunos piekarkabeļus pie esošajiem dzelsbetona balstiem tā, lai minimālais vertikālais augstums no ceļa projektējamās augstuma atzīmes būtu 6.0m.

"ELT"- MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
ELT-00	Vispārīgie norādījumi	
ELT-01	Kailvadu aizstāšana ar piekarkabeli	
ELT-02	Kailvadu aizstāšana ar piekarkabeli	
ELT-03	Materiālu specifikacija	

IZMANTOTO UN PAMATOJOŠO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	
	IZMANTOTIE MATERIĀLI	
LBN 202-01	"Būvprojekta saturs un noformēšana" .	
	LR likums " Būvniecības likums " .	
	LR MK noteikumi Nr.500 " Vispārīgie būvnoteikumi " .	
LBN 008-14	Inženierfīklu izvietojums	
	LR likums "Aizsargjoslu likums"	
	Latvijas Energostandarts LEK atbilstoši projektam	


ŠĪ BŪVPROJEKTA **EL** DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS
VADĪTĀJS: **Dainis Lamberts**

Sertifikāta numurs: Nr. 3-00915

____(datums)

____(paraksts)

	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts:	Autoceļa Kalnagals - Ozoliņi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve	
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība		Adrese:	Ošupes pagasts, Madonas novads	Stadija: BP
	BPV	K. Lazdāns	Rasējums:		
	BPDV	D. Lamberts			
Izstrādāja	R. Klavins				
			Mērogs:	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI	
				Dat.:12.2016.	Lapa: ELT-00
					Lapas: 4