

Adrese: "Kalnzemji", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830;
Balsta numuri : 9. un 10.;
Spriegums : 0,4 kV;
Barojošais transformators : TP-4408;
Barojošā līnija : L-2;
Pašreizējais vertikālais attālums no ceļa virsmas līdz GVL : 6.02 m;
Minimālais vertikālais attālums : 6.0m (MK. nr.574)

Pieņemtie apzīmējumi

	Projektējamais AMKA 4x50 piekarkabelis
4v 0.4kV v.a. 103.24	Demontējamā A-4x50 Gaisvadu līnija

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R		*Projekts:* Autoceļa Rupsala-Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve	
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība		*Adrese:* Ošupes pagasts, Madonas novads	*Stadija:* **BP**
				Rasējums: KAILVADU AIZSTĀŠANA AR PIEKARKABELI	
Projektēja	D. Lamberts		09.12.2016		
Izstrādāja	R. Kļaviņš		09.12.2016		
				Mērogs: 1:500 *Dat:* 12.2016 *Lapa:* ELT-03	*Lapas:* 5