



APZĪMĒJUMI

1	Akas pamatne
2	Grodi (betona marka B25-B30, W-8)
3	Gumijas blīvējums
5	Pārseguma plātne(h=150mm)
6	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
7	Lūka, projektējamā slodze
	-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa)
	-citur >250 kN
8	Aizsargcaula cauruliņvada iebūvei sienā
9	Kāpšļi
10	Hidroizolācija(dubulta apsmeirētā)
11	Iebetonēta nerūsējošā tērauda plāksne 400x400 (h=4mm)
12	Spiediena caurule Dn63



Izpilītājs:			Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība			Rasējuma marka	
			A/S Madonas ūdens Raina 54, Madona LV-4801			UKT	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Stadija	Mērogs
Būvpr.d.vad.	J.Bergmanis		04.2017.	Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Smišu ielā, Madonā, Madonas novadā		BP	b/m
Izstrād.	J.Bergmanis		04.2017.				
				Rasējuma nosaukums		Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr.1/2017				Spiediena dzēsšanas aka tipveida rasējums		9	
Arhīva Nr.3.37							