Mh 1:500
Mv 1:100



		M1	Ūs	M2	Ūs 1-1	M3	Ūs 1-2	M4	Ūs 1-3	M5	Ūs 1-4	M6	M7	M9	L7	M10	L8	M11
CAURUĻVADA AUGŠAS ATZĪME	1	128.46	128.80	128.34	128.35	127.99	127.55	127.86	127.95	127.04	126.85	127.00	127.35	131.30	130.93	130.32	129.75	129.60
PROJEKTĒTĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME, m	2	130.54	130.65	130.18	130.15	129.85	129.75	129.79	129.75	128.92	128.65	128.87	129.15	133.10	132.92	132.27	131.57	131.41
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME, m	3	130.64	130.65	130.13	130.15	129.70	129.20	129.75	129.75	128.85	128.65	128.90	129.15	133.10	132.92	132.27	131.57	131.41
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PE De32				PE De63		PE De32				PE De63			PE De110			
PAMATNE	5	Smilts pabērums; max.frakc.16mm; min. h=150mm																
KRITUMS / GARUMS, m	6	0.062 / 5.5		0.001 / 8.2		0.037 / 12.0		0.008 / 10.4		0.026 / 7.3		0.015 / 23.7		0.048 / 35.2				
ATTĀLUMI	7	5.5		8.2		12.0		10.4		7.3		23.7		7.7	12.7	11.7	3.1	
AKU Nr.	8																	

*esošās tekņu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes precizēt dabā
Akām ir doti nepieciešamie iekšējie diametri.
Aku augstumi doti no esošās vai projektējamās zemes virsmas, līdz aku pamatnei (pamatni neieskaitot)
Cauruļvadu iebūves augstumi doti no esošās vai projektējamās zemes virsmas, līdz cauruļvada augšai.

Izpildītājs: A/S Madonas ūdens, Raiņa 54, Madona LV-4801				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. LV90000054572 Adrese: Saleta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Rasējuma marka: ŪKT
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija / Mērogs
				Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Smilšu ielā, Madonā, Madonas novadā	BP; Mh 1:500, Mv 1:100
Būvpr.d.vad.	J.Bergmanis		04.2017.		
Izstrād.	J.Bergmanis		04.2017.		
				Rasējuma nosaukums	Lapa / Lapas
Pasūtījuma Nr.1/2017				Ūdensvada pievadu garenprofili	7
Arhīva Nr. 3.37					