


## 2. stāva plāns









2. Stāva telpu eksplīkacija		Telpas eksplācija
N.p.k.	Nosaukums	Platība (m <sup>2</sup> ) temperatūra °C
21.	Kāpinu telpa	17,7 16
22.	Klase	26,3 18
23	Koridors	21,2 16
24	Klase	45,9 18
25	Klase	29,7 18
26	Palīgelpa	1,9 18
27	Palīgelpa	13,7 18
28	Notikzva	2,8 5
29	Palīgelpa	5,5 16
210	Biblioteka	20,4 18
211	Koridors	10,2 18
212	Palīgelpa	1,1 16
213	Palīgelpa	1,0 16
214	Palīgelpa	1,0 16
215	Palīgelpa	14,8 18
216	Palīgelpa	22,3 18
217	Koridors	6,7 18
218	Palīgelpa	9,1 16
219	Notikzva	3,9 5
220	Kāpinu telpa	10,2 16
Kopā		265,4

## Piezīmes

1. Lapu sarakstu skaitlīti lapā AVK-1.
2. Vīspārīgros norādījumus skaitlī paskaidrojuma rakstā.
3. Gaisvadu atzīmes precīzi norāda uz laukā.
4. Vīsi gaisa vadi, kuri iziet ārpus, neapkurināmas telpas vai atrodas ārās norobežojošās konstrukcijās, ir jāslēda. Slēdžuizlācās biežums 50mm
6. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju
7. Vīsi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

## Pieņemtie apzīmējumi

PN-1	apleplūdes nosūces gaisa atpūres sistēma		Gaisa pleplūdes difuzors
N-1	Gaisa nosūces sistēma N-1		Gaisa nosūces difuzors
DN-1	Dabīgā gaisa nosūces sistēma		Ventilators, Ø
L1000	Gaisa plūsmas - 1000 m3/h		Trokšņu kusinātājs
3g, viāst 60	Droševārsts, Ø		Silumizolācija b=50mm
gums v.250	Ugunsdrošības vārsts, Ø		

 <p><b>SIA "C PROJEKTI"</b> Valdemāra bulvāris 48, Madona Tālrunis: 4660952, Fax: 4660951 ROJEKTI</p>	<p><b>Pasūtītājs: Vestenas pagasta pārvalde</b> Adrese: "Pagastrīnīšs", Vestenas pag., Madonas novads, LV-4855</p>		<p>Rasējuma marka</p>	
	<p><b>Projekta nosaukums</b></p>		<p><b>AVK-9 A</b></p>	
V. Updārtis	Pārbaudis	Datums	Skatīja	Mērogs
Proj. sad. v. L. Mihņepiča		08.06.17	TP	1:100
Izstrādāja L. Mihņepiča		08.06.17		
Pastipļināta Nr. 11/08-01				
Athina Nr. CP/2009/0301-3				
<p><b>Ventilācija</b> <b>2. stāva plāns</b></p>			Lapa	Lapu skaits
			9	13