


2. stāva plāns





2. Stāva telpu eksplikācija		Telpas raksturojošie parametri	
N.p.k.	Nosaukums	Platība (m ²)	temperatūra °C
21.	Kāpinu telpa	17,7	16
22.	Klase	26,3	18
23.	Koridors	21,2	16
24.	Klase	45,9	18
25.	Klase	29,7	18
26.	Palīgtelpa	1,9	18
27.	Palīgtelpa	13,7	18
28.	Noliktava	2,8	5
29.	Palīgtelpa	5,5	16
210.	Bibliotēka	20,4	18
211.	Koridors	10,2	18
212.	Palīgtelpa	1,1	16
213.	Palīgtelpa	1,0	16
214.	Palīgtelpa	1,0	16
215.	Palīgtelpa	14,8	18
216.	Palīgtelpa	22,3	18
217.	Koridors	6,7	18
218.	Palīgtelpa	9,1	16
219.	Noliktava	3,9	5
220.	Kāpinu telpa	10,2	16
Kopā:		265,4	

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skaitlīapa AVK-1.
 2. Vīspārīgos notādījumus skaitlī pasakādīrojuma rakstā.
 3. Stīlummezgla projektū skaitlī projekta SM daļas rasējumos
 4. Vīsem radatīoīrem pīevadcaurīes DN15.
 5. Caurīvadī un stīdkēmīnī nosacīlī novīzītī no sīenas.
 6. Caurīvadī atzīmes precīzī mōnāzās tālākā.
 7. Vīsi caurīvadī zemīgrīdas konstrukcijā īzoleīlī ar sīlīumīzīolācīju bīezuma 13mm.
 8. Jēbkuras īzmāīras projektā saskāpōt ar projektā vadītāju.
- Vīsi īzmēlī dōl mīlīmetros, augstuma atzīmes mētros.

Pieņemtie apzīmējumi



 <p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālrunis: +3660932, Fax: +3660951</p>	<p>Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pegazmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855</p>		<p>Rēķinājuma numurs</p>	
	<p>Projekta nosaukums</p>		<p>Stadija</p>	<p>Mērogs</p>
<p>Prof. sat. V.</p>	<p>Paraksts</p>	<p>Datums</p>	<p>TP</p>	<p>1:100</p>
<p>Izstrādāja</p>	<p></p>	<p>08.06.17</p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Pasūtījuma Nr.: 11/08-01</p>	<p>Apkure, 2.stāva plāns</p>			<p></p>
<p>Ankne Nr. CP/2009/03/01-3</p>	<p>1.un 2.stāva pārsēguma siltinājuma konstruktīvais risinājums</p>			<p>4</p>
			<p>Lapa</p>	<p>Lapu skaits</p>
			<p>4</p>	<p>13</p>