


Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka , tips	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
Sadale ar N un PE klemmi	24 moduļu IP44 v/apm.	gab.	1	EK Sistēmas
Ievada slēdzis	3/25A	gab.	1	EK Sistēmas
Grupu automāts	C10	gab.	7	EK Sistēmas
	C6	gab.	7	EK Sistēmas
	3B20	gab.	3	EK Sistēmas
Automātu savienošā kopne	12mod. 400V	gab.	2	EK Sistēmas
Nozarkārbas	HP 70 IP44	gab.	10	EK Sistēmas
El.slēdzis pārsl.v/apm. Ar rāmīti	IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V	gab.	2	EK Sistēmas
El.sensors	IP 65 , 300W , U = 230 V	gab.	4	EK Sistēmas
Kabeļ dzīslu savienotāji	TORIX8	gab.	100	EK Sistēmas
Kabelis -	NY Y 5 * 4 mm ²	m	100	EK Sistēmas
	PPJ 3 * 1,5 mm ²	m.	300	EK Sistēmas
Kabeļ aizsarg caurule	TXM-M25	m.	25	EK Sistēmas

 SIA " C PROJEKTI " Valdemāra bulvāris18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951				Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855		Rasējuma marka EL	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs	
Proj. sad. v.	D. Lamberts		08.06.17.	Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas nov.	TP	1:100	
Izstrādāja	D. Lamberts		08.06.17.				
				Materiālu specifikācija	Lapa	Lapu skaits	
Pasūtījuma Nr. 11/08-01					EL-4 A	4	
Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3							