



2. stāva plāna fragments




Sistēmas PN1 kalorīfera siltumapgādes shēma



- Pieņemtie apzīmējumi.**
- T12** 60°C karstā ūdens turpatgais cauruļvads uz ventilācijas sistēmām; (70%-ūdens; 30%-glikols);
 - T22** 40°C karstā ūdens atpakaļgais cauruļvads no ventilācijas sistēmām; (70%-ūdens; 30%-glikols);
 - Sistēma PN1 ST7 Siltumapgādes sistēmas stāvavada numurs
 - ~ Siltumizolācija
 - TKla sūkns Tīkla sūkns
 - Lodveida ventīlis Lodveida ventīlis
 - Prevāists Prevāists
 - Filter ar sietu Filtrs ar sietu
 - Regulējošais vārsts. Regulējošais vārsts.
 - Tīrvīzrienu vārsts. Tīrvīzrienu vārsts.


Mezģls "A"

Kalorīfera ūdens
sagatavošanas mezģla shēma



Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Siltummezģļa projektu skatīt projekta SM daļas rasējumos.
4. Visi caurļvadi, kuri atrodas neapkurinamas telpas ir jāsilina.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

<div>SIA " C PROJEKTI"</div>			Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855		Rasējuma marka		
AVK-13 A							
Valdēmaņa bulvāris18, Madona Tālrunis: 4860952, Fakss: 4860951							
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Stadija	Mērogs
				Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muiža", Vestienas pag., Madonas novads		TP	1:100
	Proj. sad. v.	L. Miņņeviča	08.06.17.				
	Izstrādāja	L. Miņņeviča	08.06.17.				
Pasūtījuma Nr. 11/08-01				Sistēmas PN1 kalorīfera siltumapgādes shēma		Lapa	Lapu skaits
Aptiņa Nr. CP/2009/03/01-3						13	13