

Materiālu specifikācijas saraksts Nr.2/06/2017

Siltummezgls

Objekta nosaukums Skolas ēkas fasādes renovācija „Vestienas muižā” Vestienas pag., Madonas novadā
 Obj. adrese „Vestienas muiža”, Vestienas pagasts, Madonas novads
 Pasūtītājs Vestienas pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000042287
 Līguma Nr. Nr.11/08-01

Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
2-1	Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs , DN32; Qnom=6,0/h, spriegums 230V, 50Hz	kpl.	1
2-2	Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1.5m3/h	gb	1
2-3	Cirkulācijas sūkņi G=4,9m3/h, H=4,0m, N=9W...128W, 230V vai analogs	gb	1,00
2-4	Cirkulācijas sūkņi ALPHA2 L 25-40 180 G=0,69m3/h, H=0,8m, N=3W...18W, 230V vai analogs	gb	1,00
2-5	Vienvirziena vārsts DN15	gb.	1,00
2-6	Laika apstākļu kompensators universāla kontrole	kpl.	1,00
2-7	Ūdens temperatūras sensors	gb.	6
2-8	Ārgeisa sensors	gb.	1
2-9	2 ceļu spiediena balansēts vārsts DN32, Kvs=16, ar izpildmehānismu , 220V	kpl.	1
2-10	2 ceļu spiediena balansēts vārsts DN15, Kvs=2,5, ar izpildmehānismu , 220V	kpl.	1
2-11	Plāksņu siltummainis , 114kW, 1,16/1,38 l/s	gb	1
2-12	Plāksņu siltummainis , 16kW, 0,19/0,20l/sec.	gb	1
2-13	Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=100l, 3bar	gb	1
2-14	Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=24l, 3bar	gb	1
2-15	Ūdens filtrs DN65	gb	2
2-16	Ūdens filtrs DN20	gb	1
2-17	Manometrs 0-16bar	gb	5
2-18	Termometrs 0-130°C, metināms	gb	4
2-19	Membrānas drošības vārsts DN20	gb	2
2-20	Metināmais lodveida ventīlis DN65, PN10	gb	6
2-21	Metināmais lodveida ventīlis DN25, PN10	gb	4
2-22	Metināmais lodveida ventīlis DN15, PN10	gb	14
2-23	Tukšošanas ventīlis, DN15	gb	10
2-24	Automātiskais atgaisotājs	gb	2
2-25	Iegremdējamais sūknis sistēmas uzpildīšanai Qmin. 1m3/st, hmin.1,5 bar. 230V	gb	1
2-26	PVC tvertne ar vāku V=50l	gb	1
2-27	Metināmais lodveida ventīlis DN15, PN10	gb	3
2-28	Tērauda melnā elektrometināmā caurule Ø21,3x2,0	m	5
2-29	Tērauda melnā elektrometināmā caurule Ø76,1x2,9	m	10
2-30	Tērauda melnā elektrometināmā caurule Ø33,7x2,6	m	12
2-31	Tērauda melnā elektrometināmā caurule Ø26,9x2,3	m	4
2-32	Tērauda melnā elektrometināmā caurule Ø21,3x2,0	m	2
2-33	Veidgabali	kpl.	1
2-34	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN76x30, siltumvārdītspēja λ≤0,034W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC	m	10

1	2	3	4
2-35	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x30, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$, ekspl.temp.līdz +120oC	m	6
2-36	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x20, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$, ekspl.temp.līdz +120oC	m	4
2-37	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$, ekspl.temp.līdz +120oC	m	2
2-38	Veidgabalu siltumizolācijasiltumvadītspēja $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$, ekspl.temp.līdz +120oC	kpl.	1
	Dažādi darbi		
2-39	Aizsargčaula Ø50mm	kompl	1,0
2-40	Montāžas palīgmateriāli	kompl	1,0
2-41	Plastmasas kanalizācijas caurule PP OD50 ar veidgabaliem	m	5
2-42	Grīdas trapa 100/50	gb.	1
2-43	Smilts	m ³	0,5
2-44	Betons B15	m ³	1,58
2-45	Montāžas palīgmateriāli	kompl	1
2-46	Tērauda durvis ar montāžas palīgmateriāliem	gb	2

Sastādīja:

L.Mihņeviča