


Pagrabsiāva plāns




Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Siltummezgļa projektu skatīt projekta SM daļas rasējumos.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
5. Cauruļvadi un sildķēmeņi nosacīti novietoti no sienas.
6. Cauruļvadu atzīmes precīzēt montāžas laikā.
7. Visi cauruļvadi zemgārdas konstrukcijā izolēti ar siltumizolāciju biezuma 13mm.

Pieņemtie apzīmējumi

- 21-600-1800
1518W
- Radiatora tips
— Radiatora jauda
- Projektējama radiatora
- T11 — 70°C karstā ūdens turgaitas cauruļvads uz apkures sistēmām.
— T21 — 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no apkures sistēmām.
- Sistēma A3 ST2
Kolektors
Siltumizolācija
DN40x13mm
- Ø18x1
Vara caurules diametrs, mm.
Projektēšanas robeža

Pagrabsiāva telpu eksplīkācija		
N.p.k.	Nosaukums	Platība (m ²) Tēpas iekšējā temperatūra
01	Kāpņu telpa	13.1 16
02	Koridors	5.6 16
03	WC	1.9 18
04	Koridors	7.4 16
05	Palīgtelpa	26.8 18
06	Palīgtelpa	19.4 18
07	Priekštelpa	1.9 16
08	Koridors	4.2 16
09	Koridors	3.8 16
10	Palīgtelpa	7.1 16
11	Palīgtelpa	0.9 16
12	Palīgtelpa	16.5 18
13	Telpa	19.5 18
14	Priekštelpa	2.4 16
15	Noliktava	2.1 5
16	Pagrabs	12.6 16
17	Pagrabs	12.3 16
18	Pagrabs	8.4 18
19	Priekštelpa	2.7 18
20	WC	2.5 18
21	WC	2.1 18
22	Noliktava	6.6 -
23	Noliktava	8.4 -
24	Palīgtelpa	11.2 18
25	Ēdnīca	36.9 18
26	Kāpņu telpa	9.4 16
27	WC	10.3 18
28	WC	1.7 18
29	Koridors	20.9 16
30	Noliktava	52.8 -
31	Garderobe	18.4 18
32	Garderobe	26.8 18
33	Noliktava	3.3 18
34	Virtuve	21.2 5
35	Noliktava	1.6 18
36	Noliktava	12.8 18
37	Noliktava	4.0 5
38	Noliktava	43.0 5
39	Palīgtelpa	2.3 16
40	Koridors	4.9 16
41	Koridors	8.2 16
42	Koridors	18.8 16
43	Noliktava	32.4 5
44	Kāpņu telpa	28.1 5
45	Koridors	18.4 16
46	Palīgtelpa	21.9 -
Kopā:		612.8

 <div>SIA "C PROJEKTI" Valdēmaņu bulvāris18, Madona Tālrunis: 4860952, Fakss: 4860951</div>			Pasūtītājs: Vestenas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestenas pag., Madonas novads, LV-4855		Rasējuma maksa	
PROJEKTI			Projekta nosaukums		AVK-2A	
V. Updāde			Datums		Mērogs	
Proj. sad. v.			08.06.17		TP	
Izstrādāja			08.06.17		1:100	
Pasūtītāja Nr. 11/08-01						
Aināra Nr. CP/2009/0501-3						
			Apkure Pagrabsiāva plāns		Lapa	
					2	
					13	