


## 1. stāva plāns










1. Stāva telpu eksplīkacija		Telpas raksturojošās īpašības	
N.p.k.	Nosaukums	Platība (m <sup>2</sup> )	temperatūra °C
11	Pretšļūpa	24,000000	16
12	Koridors	4,100000	16
13	Kabinets	9,900000	18
14	Kabinets	13,800000	18
15	Kabinets	10,400000	18
16	Kabinets	31,500000	18
17	Koridors	0,900000	18
18	WC	1,800000	18
19	Koridors	5,100000	16
110	Paltielpa	20,000000	18
111	Paltielpa	0,800000	18
112	Paltielpa	18,400000	18
113	Noliktava	5,500000	5
114	Klase	33,900000	18
115	Kabinets	12,700000	18
116	Noliktava	4,700000	5
117	Koridors	7,600000	16
118	Noliktava	4,100000	16
119	Kāpņu telpa	24,800000	16
120	Klase	67,500000	18
121	Klase	50,900000	18
122	Klase	34,500000	18
123	Klase	30,400000	18
124	Klase	25,800000	18
125	Klase	41,200000	18
126	Koridors	17,700000	16
127	Klase	28,700000	18
128	Noliktava	2,400000	5
129	Noliktava	1,900000	5
130	Halle	55,400000	18
131	Kāpņu telpa	15,900000	16
132	Balkons	64,100000	-
133	Nojume	28,400000	-
Kopā:		698,1	

## Piezīmes

1. Lapu sarakstā skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos noārdījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Siltummezgļa projektā skatīt projekta SM daļas rasējumos.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
5. Caurinādi un sildkabeļi nosacīti novietoti no sienas.
6. Caurinādu atzīmes paredzēti montāžas laikā.
7. Vsi caurinādi zemgrīdas konstrukcijā izoleiti ar siltumizolāciju biezuma 13mm.

## Pieņemtie apzīmējumi

21-500-1800	—	Radiatora tips
1518W	—	Radiatora jauda
	—	Projektiējamais radiators
 <b>T1</b> — <b>T2</b>	70°C	karsā ūdens tīrpaties cauruļvads uz apkures sistēmām;
 <b>T21</b> — <b>T22</b>	50°C	karsā ūdens atpakaļgaitais cauruļvads no apkures sistēmām
Sistēma A3 ST2	Sistēmas slāņvada numurs	
	Kolektors	
	Siltumizolācija	DN40X13mm
Ø18x1	Vara caurules diametrs, mm.	
	Projektiēšanas robeža	

<div></div> <div><b>SIA "C. PROJEKTI"</b> Valdemāra bulvārstīā, Madona Tālrunis - 4860952, Fakss - 4860951</div>			<b>Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde</b> Adrese: "Pugasmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855		<b>Raksturojuma mēroga</b>	
				<b>AVK-3 A</b>		
				<b>Projekta nosaukums</b>	<b>Stādījā</b>	<b>Mērogs</b>
	V. Uzvarītis	Parkists	Datums	<b>Skaidrs ēkas fasādes renovācija "Vestienas mužiā", Vestienas pag., Madonas novads</b>		
Proj. sad. Nr.	L. Milņepiņča		08.06.17.			
Izstrādāja	L. Milņepiņča		08.06.17.			
				<b>Apkure</b> <b>1.stāva plāns</b>		
Pasūtījuma Nr. 11/08-01						
Atļūma Nr. CP/2009/03/01-3						
					Lapa	Lapu skaits
					3	13