



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

14.07.2017.

Uz 12.07.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā „**Būvdarbu veikšana objektam "Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana"**”, identifikācijas numurs MNP2017/25.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums

Lokālā tāmē Nr.1 "Ēkas fasādes atjaunošana" p.4.22. - "Zibensaizsardzības ierīkošana" . Mums ir jautājums, vai mums nepieciešams nodrošināt paredzēt līdzekļus tāmē projekta "Zibensaizsardzības ierīkošana" izstrādei vai Jūs varētu iedot tehniskos noteikumus lai veiktu aprēķinu "Zibensaizsardzības ierīkošana" iekļaušanai tāmē?

ATBILDE uz 1.jautājumu

Nepieciešamie rādītāji priekš zibensaizsardzības aprēķinu veikšanas:

1. Jumta plāns, skatīt apliecinājuma kartes rasējuma plānu AR -01.
2. Ēkas augstumi:

No zemes līdz dzegai: Priekšas fasāde (galvenā ieeja) - 3,90 m, Gala fasāde (ēkas aizmugure) - 4,10 m.

No zemes līdz korei 9,90 m.

3. Grunts - smilšaina.

Pēc zibensaizsardzības sistēmas izbūves, nodrošināt arī zibensaizsardzības sistēmas mērījumu veikšanu pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

Pasūtītājam nav informācijas par esošajiem inženiertīkliem, kas pienāk pie ēkas. Vajadzības gadījumā līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi, ja tiks konstatēti esoši inženiertīkli.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

A.Lungevičs