



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

17.07.2017.

Uz 14.07.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā „**Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā**”, identifikācijas numurs MNP2017/23_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Lūdzu dot risinājumu un apjomus pamatnes konstrukcijai, uz kuras tiks montēta pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārta bēniņu stāvā.

ATBILDE uz 1.jautājumu

Būvdarbu izpildītājs var izvēlēties ventilācijas iekārtu, kuru ražotājs ir nodrošinājis ar rāmi. Gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs izvēlas iekārtu, kuru ražotājs nav nodrošinājis ar rāmi, tad būvdarbu izpildītājam ir jāizgatavo rāmis. Rāmja platumam ir jābūt vismaz 1,2 m, garumam atbilstoši attiecīgās iekārtas garumam. Rāmis izgatavojams no UNP 80.

2. Jautājums

Lūdzu precizēt TP lapas, pēc kurām ir paredzēts izbūvēt siltummezglu, vai pēc TP lapām SM-2A, SM-3A un SM-4A, vai SM-5 detA, SM-6 detA un SM-7 detA?

ATBILDE uz 2.jautājumu

Projektētājs skaidro, ka siltummezglu paredzēts izbūvēt pēc TP lapām SM-5 detA, SM-6 detA un SM-7 detA.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts