Izstrādāja	I.Vilmane		10.05.2017.	SILTUMTĪKLU GARENPROFILS 1	SIA "Bek - Konsult"
BPV	A.Kareviča		10.05.2017.	SILTUMTĪKLI	

Stadija	Lapa	Mērogs
BP	4	Mv 1:50 Mh 1:300

SILTUMTRASES IZBŪVE NO ZĀBERA IELAS MAĢISTRĀĻĀS SILTUMTRASES LĪDZ DĀRZA IELAI
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI MADONĀ

PASŪTĪTĀJS: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
GRUPA 001, GRUNTS 1304, 1944, 1612, 1249, 1641

PASŪT.Nr.03/2017

SAT

PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME		
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME		
ATTĀLUMS PA TRASI		
CAURULES IZOLĀCIJAS AUGŠAS ATZĪME		
CAURULES ASS ATZĪME		
CAURULES IZOLĀCIJAS APAKŠAS ATZĪME		
KRITUMS / GARUMS(m)	GRIEZUMA Nr.	IZBŪVES VEIDS
10.3 / 0.002	1 - 1 ø114/225	
40.4 / 0.002	2 - 2 ø114/225	
5.0 / 0.002		
0.034 / 0.002		
22.0 / 0.002	1 - 1 ø114/225	
48.9		
34.6 / 0.002		

TRASES PLĀNS

Pievienotes esošajiem bezkanāla siltumtīkliem,
uzstādot rūpnieciski izolētu paralēlu atzaru
ø219/355 / ø114/225
(pievienojuma vietu un caurvadu atzīmes
precizēt uz vietas būvniecības laikā)

MEZGLS 1
Rūpnieciski izolēts lodveida krāns ø114/225

MEZGLS 2
Rūpnieciski izolēts lodveida krāns ø114/225
ar diviem nerūsējošā tērauda lodveida krāniem izlaidei ø48/125

MEZGLS 3
Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda lodveida krāns atgaisošanai ø114/225 / ø48/110

Sametināt un liekt uz vietas 4°

MEZGLS 4
Izolēts paralēls atzars ø114/225 / ø88/180

MEZGLS 4
Rūpnieciski izolēts lodveida krāns ø114/225

L.1 L.2 L.3 L.4 80° L.5 22 ATZ.1 80° L.6

SILTUMTĪKLUS ZEM DZELZCEĻA IZBŪVĒT APVALKCAURULĒS 2GAB.-
ø323.9x7.1 L=36m AR CAURDURSKAS METODI,
APVALKCAURULU GALUS HERMETIZĒJOT
(IELIKŠANAS DZIĻUMAM NO APVALKCAURULES VIRSMAS LĪDZ
SLIEDES PĒDAI JĀBŪT NE MAZĀKAM KĀ 2.5m UN 0.7m
LĪDZ ŪDENS NOVADGRĀVJA DIBENAM)

Jāņa Zābera iela

a a

Madonas upīte

0.7 2.0 L.3 L.2

Esošie bezkanāla siltumtīkli ø219/350

PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS, VEIKT ESOŠO DZELZCEĻA KABEĻU ŠURFĒŠANU

dz/c zemsprieg.elektrolīnija un plekankabelis

dzelzceļš dzelzceļš dzelzceļš

SCB pazemes kabelis 2gab.
proj. Wi 0.4kV
P.L. L.4 80°
dzelzcela sakaru kabelis 2gab.
SCB pazemes kabelis 2gab.
P.L. L.5 90°
kanal. d160pl.t.130.05
ūdensvads d63 pl
P.L. L.2 90°
P.L. L.3 90°
spiedkanal. d110pl.t.129.55
P.L. L.1 90°
P.L. L.6 80°
kanal. d200pl.t.128.45
ūdensvads d63 pl
kanal. d160pl.t.129.15
ūdensvads d25 pl
izolēts paralēls SXT atzars ø88/180; ass 130.00
argaisim.elektr.kabelis
zemsprieg.elektr.kab.

Dārza iela gr gr gr gr gr gr a gr a

Dārza iela

Dārza iela

Dārza iela

Velkt kabeļu mech.aizsardzību un to 1m uz katru pusi
no siltumtrases ievilktot dalītā kab. aizsargcaur.
EVOCAB SPLIT DN110

0.2 ATZ.1 0.2

PROJEKTA ROBEŽA
Uz perspektīvo būvniecību

126.00 126.50 127.00 127.50 128.00 128.50 129.00 129.50 130.00 130.50 131.00 131.50 132.00 132.50

130.84 130.95 131.06 / 129.28 129.39 129.50 / 128.74 128.85 128.96 / 128.73 128.84 128.95 / 129.48 129.59 129.70 / 129.58 129.69 129.80 / 129.53 129.64 129.75 / 129.51 129.62 129.73

130.84 130.95 131.06 / 128.82 128.93 129.04 / 128.74 128.85 128.96 / 128.73 128.84 128.95 / 129.48 129.59 129.70 / 129.58 129.69 129.80 / 129.53 129.64 129.75 / 129.51 129.62 129.73

2.0 48.7 27.0 10.7 60.2 5.1 7.5

132.01 131.99 131.82 131.56 131.95 129.91 131.38 131.84 132.00 132.00 132.01 131.74 132.00 131.70 131.00 130.82 130.83 131.16 131.22 131.17 131.16 131.12 130.98 130.84 130.80 130.71