



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

11.08.2017.

Uz 11.08.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā „**Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūve**”, identifikācijas numurs MNP2017/29.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 11.08.2017. ieinteresēto piegādātāju sanāsmē saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Vai kabelrievas pēc aizdarīšanas ir jākrāso?

ATBILDE uz 1.jautājumu

Nē, nav jākrāso, tikai jāaizšpaktelē.

2. Jautājums

Vai signalizācijas vadi jā saglabā?

ATBILDE uz 2.jautājumu

Jā, signalizācijas vadi ir jā saglabā.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts