

Materiālu specifikācijas (elektroapgāde)

Objekta nosaukums Administratīvās ēkas elektroapgādes pārbūve
 Objekta adrese Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads
 Pasūtītājs Barkavas pagasta pārvalde
 Līguma Nr. 2016/11-BAR

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
Iekšējā elektroapgāde			
	Sadalnes		
1.001	Ievada slēdzis; 3C32A	gb.	1
1.002	Grupu automāts 1B10	gb.	5
1.003	1B16	gb.	5
1.004	1C10	gb.	2
1.005	3C10	gb.	1
1.006	3B16	gb.	1
1.007	Diferenciālā aizsardzība 1N16/0,03	gb.	7
1.008	Diferenciālā aizsardzība 16/0,3/3+NA		1
1.009	Automātu savienojošā kopne 12mod. 400V	gab.	6,0
	Rozetes, nozarkārbas		
1.010	El.rozetes divvietīgas v/apm. Ar PE; IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V	gb.	17
1.011	El.slēdzis vientaustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V	gb.	3
1.012	El.slēdzis vientaustiņu v/apm. Ar PE; IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V	gb.	12
1.013	El.pārslēdzis vientaustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V	gb.	3
1.014	Nozarkārba IP65	gb.	12
1.015	Kabeļ dzīslu savienotāji	gb.	100
	Gaismas ķermeņi		
1.016	Gaismekļi pie griestiem LED 2x9W	gb.	5
1.017	Gaismeklis pie sienas vai griestiem LED 20w IP44	gb.	24
	Kabeļi		
1.018	Kabelis -(N)YM-J 3 *2,5 mm ²	m.	200
1.019	(N)YM-J 3 *1,5 mm ²	m.	300
1.020	(N)YM-J 5 *2,5 mm ²	m.	50
1.021	Metāla kabeļu kanāls 30x26 ar vāku	m	50
1.022	Kabeļ aizsarg caurule TXM-M25	m.	250

Piezīmes:

Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.

Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.

Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus. autoru.

Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.

Sastādīja



J. Jirjens