1. stāva plāna fragments



Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Gaisavadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
3. Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus, atrodas neapkurināmās telpās vai ēkas norobežojošās konstrukcijās, ir jāsiltina. Siltumizolācijas biezums 100mm.
4. Ūgunsdrošības un regulēšanas vārsta diametrs sakrīt ar gaisa vadu diametru, kur tas uzstādīts.
4. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
5. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa (011) -1130

N.p.k.	Nosaukums	Platība m²	Piezīmes
1	Gaitenis	57.3	
2	Kabinets	15.4	
3	Kabinets	15.4	
4	Palīgtelpa	31.6	
5	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	15.4	
6	Personāla telpa	15.4	
7	Koplietošanas sanitārā telpa	7.9	
8	Koplietošanas sanitārā telpa	4.9	
9	Koplietošanas sanitārā telpa	2.1	
10	Apkopēja telpa	6.7	
11	Invalīdu sanitārā telpa	4.1	
12	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	15.4	
13	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	31.9	
14	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	15.4	
15	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	15.4	
16	Dzīvojamā istaba-guļamtelpa	31.9	
17	Kāpņu telpa	4.7	
18	Lifts	2.8	
19	Palīgtelpa	9.0	
	K O P Ā:	302.7	

Pieņemtie apzīmējumi

PN-1	Pieplūdes-nosūces gaisa sistēma
N-1	Gaisa nosūces sistēma N-1
L100	Gaisa plūsma - 100 m³/h
Ø160	Gaisa vads Ø
Dpp-125	Gaisa pieplūdes difuzors no perforēta metāla
Dp-125	Gaisa pieplūdes difuzors
Dn-125	Gaisa nosūces difuzors
Vent.	Ventilators
200x100	Pārplūdes reste durvīm
Reg.vārsts-160	Regulēšanas vārsts
Ārēja reste Ø500	Āra reste
	Cauruļvada pāreja
	Klusinātājs
	Ugunsdrošības vārsts, EI-60
	Siltumizolācija
TL-315	Tīrīšanas lūkas

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017			
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	L. Mihņeviča		01.02.2017.
Izstrādāja	L. Mihņeviča		01.02.2017.

Būvprojekta nosaukums
Ventilācijas ierīkošana pansionāta telpās Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novadā

Rasējuma nosaukums vai saturs
1.stāva plāns ar ventilācijas sistēmu

Stadija	BP
Rasējuma Marka	AVK
Rasējuma Numurs	1
Mērogs	1:100
Pasūtījuma Nr.	11/2016/21
Arhīva Nr.	CP-2016/21/21