



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

16.11.2017.

Uz 15.11.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā „**Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā**”, identifikācijas numurs MNP2017/43.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 15.11.2017. ieinteresēto piegādātāju sanāsmē saņēma jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

## 1. Jautājums

Lūdzam skaidrot, vai 2. stāva gaitenī, kur ir paredzēts izbūvēt ventilācijas gaisvadus, ir ievērtēta griestu augstumu starpība? Ja ir ievērtēta, tad lūdzu norādīt būvniecības ieceres dokumentācijā rasējuma lapu, kurā tas ir redzams?

## ATBILDE uz 1.jautājumu

2. stāva gaitenī ir ievērtēts esošo piekārto griestu augstums, dzelzsbetona sijas un to šķērsošanas iespējas. Būvniecības ieceres dokumentācijas rasējuma lapās AVK2, AVK4; AVK5 norādīts, ka koridorā gaisa vadi ir paredzēti zem sijām. Rasējuma lapā BA 1 (iekštelpu pārplānošana) ir iekļauti apjomi gaisa vadu apšūšanai un iekārto griestu pārlikšanai.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts