



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fākss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.02.2018.

Uz 12.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā „**Apkures sistēmas ierīkošana sociālās aprūpes centra ēkai Ošupes pagastā, Madonas novadā**”, identifikācijas numurs MNP2018/7.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija telefoniski saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Cik daudz reģipša ir jāparedz katlu telpas izbūvei darbu daudzuma 2.lokālās tāmes pozīcijā Nr.2.-1 “Telpas griestu apšūšana ar ugunsdrošo reģipsi 2kārtās, atdalošās šķērssienas montāža, pildītas ar akmens vati un no katlu telpas puses apšūtu ar ugunsdrošu reģipsi 2kārtās, metālisku durvju uzstādīšana šķērssienā, griestu, šķērssienas špaktelēšana krāsošana” 1 objekts?

ATBILDE uz 1.jautājumu

Pasūtītājs skaidro, ka reģipša daudzumi ir jāparedz sekojoši:

- 1) Griestu izbūve ar ugunsdrošo reģipsi 2 kārtās -10 m²;
- 2) Atdalošās šķērssienas montāža uz metāla karkasa (100mm), 14 m², pildīta ar akmens vati, no katlu telpas puses apšūta ar ugunsdrošo reģipsi 2 kārtās, no otras puses ar parasto reģipsi 1 kārtā;
- 3) Griestu un starpsienas špaktelēšana un krāsošana 2 kārtās 38 m².

Vienlaicīgi arī pasūtītājs skaidro, ka Būvprojekta dokumentācijas pirmā stāva plānā (lapa AVK-2) nav pareizi norādīta telpas Nr.12 “Katlutelpa” platība 19,6 m², pareiza telpas platība ir 10 m².

Papildus tam pasūtītājs skaidro, ka Būvprojekta dokumentācijas pirmā stāva plānā (lapa AVK-2) ir paredzēta, bet darbu daudzumu sarakstā nav iekļauta starpsienas demontāža starp telpām Nr.12 un Nr.13 (būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1. stāva plānā telpas Nr.13 un Nr.14): ķieģeļu siena, biezums 20cm, 17 m². Pēc demontāžas ir paredzēta grīdas flīzēšana 1 m², iekārto griestu līmeņu salaidums 3 m². Izvērtējot konkrēto situāciju, pasūtītājs šobrīd darbu daudzumu sarakstu negroza un piedāvājums ir jāgatavo atbilstoši sākotnēji publicētajiem darbu daudzumu sarakstiem. Pasūtītājs paredz risināt jautājumus par savstarpējām neatbilstībām būvniecības dokumentācijas atsevišķās sadaļās līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 10.sadaļai “Līguma grozīšana”, ievērojot arī 3.6.punkta apakšpunktus.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts