



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

23.02.2018.

Uz 20.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.10 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2018/5\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums

Vai pretendenta piedāvāto gaismekļu jaudas (W) var atšķirties no iepirkumā norādītajām jaudām un, ja jā, par cik? Ja jaudas var atšķirties, tad lūgums norādīt konkrētos luksus, cik konkrētam gaismeklim jāsasniedz.

Vai arī jāpiedāvā gaismekļi ar tieši tādu pašu jaudu kā norādīti projekta dokumentācijā?

Atbilde uz 1.jautājumu

Projektētājs skaidro, ka objektā ir paredzēts izbūvēt LED tipa gaismekļus kā tas ir norādīts rasējuma lapās EL - 8 "1. stāva el. apgaismes tīklu plāns" un EL - 9 "2. stāva el. apgaismes tīklu plāns". Lampām jaudas var tik mainītas pie nosacījuma, ka tās sasniedz nepieciešamos luksus, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietas" 2. pielikumu telpās, kur notiek gaismekļu izbūve. Rasējuma lapās EL - 8 "1. stāva el. apgaismes tīklu plāns" un EL - 9 "2. stāva el. apgaismes tīklu plāns" ir norādītas gaismekļu jaudas, aizsardzības klases kā arī sasniedzamie luksu katrā no pārbūvējamām telpām.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts