

**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**  
**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „BARKAVAS KPS”**

**Iepirkumu komisija**

Reģ.Nr.47103001741

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV – 4834

tālrunis 64894721, e-pasts: [komunālie@tvnet.lv](mailto:komonālie@tvnet.lv)

---

Barkavā

31.07.2015.

**Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem**

Iepirkuma procedūrā “Būvdarbu veikšana projektam “Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā”” ar iepirkuma identifikācijas numuru : BKPS-2015/03 (turpmāk tekstā- Iepirkuma procedūra)

**Sarakste Nr. 2.**

SIA “ Barkavas KPS” Iepirkuma procedūras ietvaros saņēma sekojošus ieinteresēto piegādātāju jautājumus un sniedz uz tiem atbildi:

1. Jautājums.

*Par tāmes pozīcijām iekšdarbiem, vai apjomi ir pareizi norādīti sekojošām pozīcijām: 14.3 Pievienoties esošajam siltumtīklam pie siltummezgla ēkā vietas 10.00*

*14.4 Montāžas palīgmateriāli (savienojumi, izolācijas materiāli stiprinājumi) kompl. 10.00*

1. Atbilde.

Jā apjomi ir norādīti pareizi, lūdzu skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstu (atgādinām, iepirkuma procedūras nolikumā ir norādīts, ka tehnisko projektu var lejupielādēt no šīs saites- [http://files.inbox.lv/ticket/a1ec5ddbef4b6d9d1c131525da7eec034e753596/Barkava\\_TP\\_PDF.7z](http://files.inbox.lv/ticket/a1ec5ddbef4b6d9d1c131525da7eec034e753596/Barkava_TP_PDF.7z)). Tur ir norādītas attiecīgās adreses, kur ir paredzēti rekonstruējamie pieslēgumi:


<b>Adreses</b>	<b>MWh/mēnesī</b>	<b>MW</b>
Lazdu iela 1(Pasts)	15	0.021
Lazdu iela 4	35	0.049
Baznīca	35	0.049
Jaunatnes iela 1	35	0.049
Jaunatnes iela 2	30	0.042
Jaunatnes iela 3	30	0.042
Brīvības iela 14	35	0.049
Brīvības iela 11	12	0.017
Barkavas pamatskola	40	0.056
Pamatskolas sporta zāle	65	0.09

## 2. Jautājums.

*Radies jautājums par ūdens filtru, ko paredzēts uzstādīt katlu mājā, vai ir pieejama vairāk informācija par šo filtru, precīzs nosaukums, ražotājfirma vai kas cits.*

## 2. Atbilde.

Filtrs ko paredzēts uzstādīt ir Atloku filtrs PN 16 ar nerūsējošā tērauda sietu. Pasūtītājs nenorāda kādu konkrētu ražotāju, tā izvēle ir pretendenta ziņā. Šādus filtrus ražo piemēram: Hermann Schmidt, HyXo u.c.. Ilustrācijai pievienojam attēlu kā filtrs var izskatīties. Pretendentam nav pienākums piedāvāt tieši šāda izskata filtru, bet ir jāpiedāvā filtrs, kas veic tādas pašas funkcijas kā norādītais filtrs.



## 3. Jautājums

*Vai ir pieejama vairāk informācija, ražotājs par sekojošām pozīcijām:*

*15.1 Mehāniskā rupjgraudainā filtra EF5 montāža uz esoša cauruļvada DN150, 5.0 m<sup>3</sup>/h kompl. 1.00*

*15.2 Filtra maisi EF 3/4/5/6, 50mikroni gab 2.00*

## 3. Atbilde.

Uz šo jautājumu atbildi skatīt pie otrā jautājuma.

Jānis Ikaunieks  
Valdes loceklis  
Hermanis 64860572