



Apzīmējumi:

- Projektdarījuma siltumtrase
- Esošā zemes griezuma līnija
- Projektdarījuma zemes griezuma līnija
- Udensvads (pazemes)
- Drenu kolektors
- 0.4kV zemsprieguma elektrolinija
- 0.4kV zemsprieguma elektrokabeļi
- Parnes elektronisko sakaru kabeļi
- Lietus kanalizācijas pašpāres cauruļvads
- Sadzīves kanalizācijas pašpāres cauruļvads
- Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekabeļi
- Datla kabeļu aizsargcaurule
- Cauruļu liekuma ierīkts
- Projektdarījuma siltumtrases pagrieziens
- Transijas šķērsgriezums sk. SAT-24

Zemes segums	ZAĻAIS	GRANTS	ZAĻAIS	GRANTS
Projektdarījuma zemes atzīmes	125.53	124.59	126.30	126.80
Esošās zemes atzīmes	125.53	124.71	126.81	126.78
Atālumi starp profila punktiem (m)	63.80	162.20	34.2	2.10
Caurules augšas atzīme	123.87	124.00	125.55	125.69
Caurules apakšas atzīme	123.64	123.77	125.32	125.46
Caurules ass atzīme	123.76	123.89	125.44	125.58
Noguldījuma dziļums (m)	1.66	0.59	0.55	1.12
Kritums	0.0020	0.0163	0.0025	0.0063
Attālums (m)	63.80	95.20	63.70	39.60
Griezuma Nr.	T1:12-0114.3/225			
Trases plāns	1-1			

Piezīmes:
* esošās teknu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes un diametri, kuri precizējami dabā

SIA "C PROJEKTI"		Projekta nosaukums		Stadija		BP	
Ziedu iela 4, Madona		Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz		Rasējuma		Marka	
Tālrunis: 2945017		Atzīmes: cietu Madonas novadā		Paraksts		Numurs	
				Datums		Mērogs	
Būvpr. d. vad. L. Mihņeviča		Siltumtrases garenprofils		03.08.2017		Mērogs: 1:500, 1:150	
Izstrādāja				03.08.2017		Pasūtītāja Nr.: 032017/04	
						Arhīva Nr.: CP-2017/07/04/1	