Mx 1:500
My 1:50

129.00
128.00
127.00
126.00
125.00
124.00
123.00
122.00
121.00
120.00
119.00

Uzmanībai! Elektrības vadi 2v 0.4kV

SAT-21

SAT-23

P27 90°

P28 91°

L29 3°

L26 6°

1

1

Urb.-2

1.00
1.30
1.60
2.00

113.00*

Zemes segums	ZAĻAIS	GRANTS	ZAĻAIS		GRANTS	ZAĻAIS
Projektējamās zemes atzīmes	124.63	124.76	124.51	124.52		125.53
Esošās zemes atzīmes	124.63	124.76	124.51	124.52		125.53
Attālumi starp profila punktiem (m)		127.00		3.30	94.60	
Caurules augšas atzīme	123.10	123.13	123.49	123.50		123.87
Caurules apakšas atzīme	122.47	122.50	123.26	123.27		123.64
Caurules ass atzīme	122.99	123.02	123.38	123.39		123.76
Noguldījuma dziļums (m)	1.53	1.63	1.02	1.02		1.66
Kritums / Attālums (m)	0.0031		130.30	0.0039		94.60
Griezuma Nr.	1-1					
Trases plāns	T1;T2-Ø114.3/225					

Piezīmes:
*esošās tekņu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes un diametri, kuri precizējami dabā

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017				Projekta nosaukums: Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā	Stadija: BP
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai apraksts	Rasējuma Marka: SAT-2
					Numurs: 22
					Mērogs: Mx1:500, My1:5